

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/775101001

22.04.2021

№ 22/1

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Исполнителям, заинтересованным в  
оказании Услуг

От:

Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус  
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки на оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности объектов, расположенных на территории ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Просим предоставить информацию о стоимости услуг в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет порядок проведения определения категорий наружных установок по пожарной опасности, категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, классов зон согласно статьям 25, 27 18, 19 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара. (далее - Услуги):

1.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения объектов Заказчика, а именно:

№ п.п.	Наименование объекта	Инв. номер, кадастр. номер	Адрес объекта
1	Нежилое здание - лабораторный корпус	И01010004, 77:17:0000000:6433	Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 17.
2	Нежилое здание - лаборатория бешенства	И01010003, 77:17:0000000:6432	г. Москва, п. Московский, пос. Института

			Полиомиелита, домовл.8, кор. 16.
3	Лаборатория патогенеза гепатита	И1101012484, 50:21:0000000:1155	г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 21.
4	Здание экспериментальной клиники игрунковых обезьян	И01010008, 77:17:0000000:9774	г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 20.
5	Нежилое здание, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563	И01010001, 77:17:0000000:7164	по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, владение 8.
6	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 1	И01010012, 77:17:0110205:5595	по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 15.
7	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 2	И01010013а, 77:17:0110205:5608	по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр.22.
8	Дизельная электростанция АД200-Т400- 1РН на салазках, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563	И5101240533, кадастрового номера нет	по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8.

1.3. Срок оказания Услуг: в течение 45 (сорок пять) календарных дней, со дня следующего за днем заключения Договора.

1.4. Время проведения работ:

Работы проводятся в период рабочего времени ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН: по рабочим дням с понедельника по пятницу в период с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

## 2. Объем оказания Услуг:

2.1. Объект «Нежилое здание - лабораторный корпус»:

- наземные этажи – 4;
- подземные этажи – 1;
- площадь здания – 7385,1 кв. м
- количество помещений – 224

2.2. Объект «Нежилое здание - лаборатория бешенства»:

- наземные этажи – 1;
- подземные этажи – 0;
- площадь здания – 462,0 кв. м
- количество помещений – 37

2.3. Объект «Лаборатория патогенеза гепатита»:

- наземные этажи – 1;
- подземные этажи – 0;

- площадь здания – 97,7 кв. м

- количество помещений – 6

2.4. Объект «Здание экспериментальной клиники игрунковых обезьян»

- наземные этажи – 1;

- подземные этажи – 0;

- площадь здания – 176,0 кв. м

- количество помещений – 10

2.5. Объект «Нежилое здание»:

- наземные этажи – 2;

- подземные этажи – 0;

- площадь здания – 1285,5 кв. м

- количество помещений – 21

2.6. Объект «Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 1»

- наземные этажи – 1;

- подземные этажи – 0;

- площадь здания – 93,9 кв. м

- количество помещений – 1

2.7. Объект «Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 2»:

- наземные этажи – 1;

- подземные этажи – 0;

- площадь здания – 31,7 кв. м

- количество помещений – 1

2.8. Объект «Дизельная электростанция АД200-Т400-1РН на салазках»:

- наземные этажи – 1;

- подземные этажи – 0;

- площадь здания – 15,0 кв. м

- количество помещений – 1

**3. Требования к оказанию Услуг:**

3.1. Выездное обследование объекта защиты и сбор информации для оказания услуг по проведению расчета в соответствии с техническим заданием.

3.2. Сбор данных, необходимых для проведения расчета включает в себя:

- площадь помещений;

- высота помещений;

- вид, количество и площадь размещения горючих веществ и материалов;

- высота складирования.

3.3. Анализ пожароопасных свойств веществ и материалов, хранящихся в помещениях.

3.4. Определение категорий помещений путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

3.5. Выполнение расчетов в соответствии с методикой, установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

3.6. Подготовка и предоставление Заказчику технических заключений на каждое помещение по результатам выполненных расчетов.

3.7. Предоставление Заказчику заполненных знаков «Категория Класс помещения» для каждого здания, помещения и наружной установки выполненных в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

**4. Требование к Исполнителю:**

4.1. Исполнитель должен обеспечить на объектах наличие необходимого количества квалифицированного персонала для оказания, предусмотренных техническим заданием, услуг;

4.2. Исполнитель обеспечивает присутствие на объектах Заказчика своего специалиста для проведения обследования объектов

4.3. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику список работников с указанием Ф.И.О., всех паспортных данных работников, для оформления пропусков, список транспорта, который будет ввозить оборудование и список ввозимых/вывозимых материальных ценностей (инструмент и оборудование для выполнения договорных обязательств).

4.4. Исполнитель должен обеспечить выполнение на объектах мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов и нести ответственность за их невыполнение. Все материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны быть экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.

4.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

4.6. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований законодательных актов Российской Федерации:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики;

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей.

#### **4. Перечень документации, представляемой Исполнителем Заказчику.**

4.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику документацию полностью оформленной составе:

- Оформленный Расчет определения категорий зданий, помещений и наружных установок по пожарной и взрывопожарной опасности и классификации пожароопасных и взрывоопасных зон, в 2-х экз. в бумажном (переплетенном) виде и 1 экз. на электронном носителе в формате WORD в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- Установить необходимое количество самоклеящихся знаков на дверях на обследованных помещениях и за подразделение в целом с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с требованиями Федерального № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», знаки указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зоны должны быть изготовлены на фотолюминесцентной основе, для зданий и сооружений фотолюминесцентные знаки на основе пластик ПВХ 3-5мм.

#### **5. Гарантийные обязательства**

5.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за полноту и достоверность сведений, содержащихся в расчете определения категорий зданий, помещений и наружных установок по пожарной и взрывопожарной опасности и классификации пожароопасных и взрывоопасных зон

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** май-июнь 2021 г.

**Порядок оплаты:** в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после оказания Услуг Исполнителем и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, а также после получения Заказчиком

от Исполнителя счета на оплату и счета-фактуры, всех необходимых и отчетных документов в соответствии с действующим законодательством РФ;

**В стоимость оказания услуг включается:**

- расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и иных обязательных платежей;
- расходы на все необходимые расходные материалы, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг;
- исполнение гарантийных обязательств.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены оказываемых услуг, срок оказываемых услуг. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена за месяц оказываемой услуги, описание услуги, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «23» апреля 2021 г. по «28» апреля 2021 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.ru](mailto:umto@chumakovs.ru). Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

Афонин А.Ю.

