

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

12.01.2013

12/15

На № _____ от _____

Исполнителям, заинтересованным в
оказании Услуг

От:

Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок, сроки оказания услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи (далее – Комплекс) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Услуги).

1.2. Перечень оборудования комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи, подлежащего техническому обслуживанию, указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

1.3. Место оказания Услуг: по месту нахождения Объекта Заказчика, именно:

1.3.1. «Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, расположенный по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1.

1.4. Цель оказания Услуг.

1.4.1. Техническое обслуживание оборудования и канала передачи тревожного извещения на пульт централизованной охраны и обеспечения оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества.

1.5. Срок оказания Услуг: в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

1.6. Время проведения работ:

Работы проводятся в период рабочего времени ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита):

- по рабочим дням с понедельника по пятницу в период с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

2. Требования к оказанию Услуг

2.1. Контроль за Объектом - централизованное наблюдение за каналом передачи тревожного извещения с момента приема объекта на пульт до его снятия с пульта. Количество, виды комплекса технических средств тревожной сигнализации/охраны, размещаемых на Объекте «Заказчика», а также время осуществления контроля представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Объекта, адрес	Место установки Комплекса	Состав Комплекса	Часы охраны
1.	ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), 108819, г. Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1	«Административный корпус», инв. № 00-009324, пост охраны	-тревожная кнопка - 1 шт., - брелки «Альтоника» (переносная тревожная кнопка) - 6 шт., - оконечное устройство системы передачи извещения «Ахтуба»- 1 шт. Пультовый номер 0-32176	круглосуточно

2.2. При поступлении сигнала «Тревога» с Объекта в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, направляется мобильный наряд полиции в максимально-короткий срок для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации, а при необходимости принять меры к задержанию лиц, совершающие противоправные действия.

2.3. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с нормативными актами федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - Росгвардия) и иные нормативные документы Российской Федерации, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг.

2.4. Производить ежедневно проверку работоспособности тревожной сигнализации путем пробной подачи сигнала «Тревога» с предварительным уведомлением об этом дежурного пульта централизованного наблюдения «Исполнителя».

2.5. Обеспечение исправности сети электропитания, к которым подключена тревожная сигнализация и связи с центральным постом наблюдения

2.6. Техническое обслуживание Комплекса предусматривает выполнение работ:

2.6.1. Восстановление работоспособности Комплекса, в случае его отказа в работе (при невозможности включения Комплекса в режим охраны Объекта, периодических «ложных» срабатываниях, а также сбоях в работе программного обеспечения приемно-контрольных приборов), производится путем временной замены вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, модулей, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и др. компонентов) на исправные из обменного фонда Исполнителя с последующей заменой на оборудование, приобретенное Заказчиком за счет собственных средств.

2.6.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Комплекса, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

2.6.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже 1 раза в месяц) с проверкой работоспособности компонентов и Комплекса в целом с обязательной регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале подразделения вневедомственной охраны и в журнале Заказчика.

2.6.4. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний Комплекса.

2.6.5. Изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

2.6.6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса.

2.6.7. Круглосуточный приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных неисправностей в течение 1 (одного) дня с момента получения сообщения.

2.6.8. Контроль и поддержание положительного баланса на счете SIM-карты, установленной на «Объекте», необходимого для работоспособности «Комплекса».

2.7. Регламентными работами являются мероприятия:

2.7.1. Визуальный осмотр компонентов Комплекса, проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.

2.7.2. Проведение планового технического обслуживания Комплекса (регламентных работ) включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
- срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих устройств;
- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;
- работоспособности световых и звуковых оповещателей;
- общей работоспособности Комплекса в целом.

2.7.3. Очистка и протирка клавиатур и других компонентов Комплекса.

2.7.4. Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.

2.7.5. Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

2.8. Абонентская плата по настоящему Договору включает в себя стоимость:

2.8.1. По вызову Заказчика выполнения ремонта Комплекса, его отдельных блоков и узлов с целью восстановления работоспособности аппаратуры и работы по замене изношенных элементов или сборочных единиц, плат, пришедших в негодность в течение установленного срока эксплуатации, на основании технического паспорта на прибор или его часть.

2.8.2. Работ по замене, перечисленных в пункте 2.6.1., неисправных Компонентов Комплекса.

3.9. Регламентные работы:

3.9.1. Работы по устранению причин подачи «ложных» сигналов тревоги.

«Ложные» срабатывания», это подача Комплексом сигнала «Тревога» без проникновения в охраняемое пространство посторонних лиц (по техническим причинам работы «Ростелекома», подачи электроэнергии и другим).

3.9.2. Работы по оказанию консультативных услуг по эксплуатации Комплекса.

3.9.3. Контроль и поддержание «Исполнителем» положительного баланса на счете SIM-карты «Заказчика» при использовании GPRS-канала, необходимого для работоспособности «Комплекса».

Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство.

3.10. Техническим обслуживанием Комплекса не являются работы:

3.10.1. Капитальный ремонт Комплекса по истечении срока его службы;

3.10.2. Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

- внесения изменений в состав Комплекса или его ремонта, проведенных лицами, являющимися представителями Исполнителя;
- аварий на объекте или небрежных действий Заказчика, повлекших нарушение работы Комплекса;
- нарушений условий эксплуатации Комплекса.

4.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной или сотовой) к которым подключено оборудование Комплекса, кроме неисправностей объектового оборудования сотовой связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

3.11. В Абонентскую плату по настоящему Договору не входит стоимость:

3.11.1. Замена сменных батарей и аккумуляторов.

3.11.2. Заменённого оборудования и компонентов Комплекса, а также работ по их замене.

3.12. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённых в абонентскую плату, оформляется путем заключения нового Договора.

3.13. Заявки на устранение неисправностей Комплекса принимаются диспетчером Исполнителя по телефону 8-985- 859-32-48, 8-495-440-79-92

3.14. Весь объём выполненных работ по техническому обслуживанию Комплекса отражается в карточке технического состояния Объекта, находящейся у Исполнителя. Ведение карточки возлагается на инженера Исполнителя.

4. Правовое основание оказания услуг.

4.1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

4.2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

4.3 ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования.

Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: январь 2023 г.

Порядок оплаты: Оплата производится за фактически оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта оказанных Услуг и предоставления счета на оплату. Аванс не предусмотрен.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет стоимости услуг, срок оказания услуг. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена за единицу услуги, описание услуг и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «12» 01 2023 г. по «16» 01 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.


Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Услуг просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин