

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение 1, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

13.09.2024

13/11

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Исполнителям, заинтересованным  
выполнении Работ

От:

Федеральное государственное автономное  
научное учреждение «Федеральный научный  
центр исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им. М.П.  
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита;  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова  
РАН» (Институт полиомиелита),  
108819, г. Москва, поселение Московский  
поселок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус  
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на выполнение работ по ремонту оборудования для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

**Оборудование подлежащее ремонту:**

Таблица № 1:

№ п/п	Наименование оборудования	Инвентарный номер
1.	Выполнение работ по ремонту оборудования: «Система распределения воды для инъекций»	00-011450.

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок выполнения работ по ремонту оборудования (далее – «Работы») для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – «Заказчик»).

1.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.

1.3. Срок выполнения Работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

1.4. В стоимость Работ включены все расходы на необходимые материалы, комплектующие, оборудование; затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплата таможенных и иных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

## 2. Содержание работ и общие требования

2.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

**2.1.1. Ремонт оборудования: «Система распределения воды для инъекций» инв. № 00-011450:**

2.1.1.1. Замена участка трубопровода (3 метра), приведение его в соответствие всем требованиям, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к оборудованию для фармацевтической промышленности и требованиям GMP.

2.1.1.2. Распределительную петлю (участок трубопровода) выполнить из труб и соединений из нержавеющей стали AISI 316L, механически полированных (шероховатость не более 0,8мкм).

2.1.1.3. Трубопроводы и соединения сварить орбитальной TIG сваркой с микропроцессорным управлением в среде инертного газа. Ручная сварка допустима только в тех случаях, когда невозможно установить орбитальную головку.

2.1.1.4. Наружный диаметр трубопровода распределения воды для инъекций – 38,1 мм.

2.1.1.5. После проведения работ восстановить поверхности очисткой и протравливанием, пассивацией азотной и фтористой кислотами. Протравливание и пассивация трубопроводов производятся азотной и фтористой кислотами согласно процедуры поставщика с помощью внешней пассивационной установки. Протравливание и пассивация проводятся с предварительной отмывкой моющим раствором.

2.1.1.6. Провести гидравлическую опрессовку трубопроводов.

### 3. Требования к результатам работ.

3.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований Технического задания, Сметы, стандартов, СНИП, ГОСТ, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность выполнения таких Работ.

3.2. Окончание работ оформляется Актом **выполненных работ** и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчиком.

3.3. По завершению Работ, Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую (исполнительную) документацию: сертификат происхождения товаров; сертификаты соответствия; сертификаты на уплотнения и материалы, контактирующие с продуктом и чистыми средами; сертификат испытания давлением; протокол проведения протравливания и пассивации трубопроводов; журнал сварных швов, сертификаты квалификации сварщиков, результаты замеров квалификации шероховатости поверхности (для оборудования, трубопроводов и арматуры, соприкасающихся с продуктом).

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** 2024 г.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение не более 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, предоставления Исполнителем счета на оплату, а также всей необходимой технической и иной документации.

Ответ должен содержать:

Срок выполнения Работ.

Срок действия предлагаемой цены Услуг.

Ответы должны быть поданы с «13» 09 2024 г. по «10» 09 2024 г. включительно по адресу: [info@chumakovs.ru](mailto:info@chumakovs.ru). Рекомендуем в теме письма указать номер запроса ценовых предложений.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании технических характеристик просим сообщить Заказчику.*

С уважением,

Первый заместитель  
генерального директора

  
А.Ю. Афонин