

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исполнителем, заинтересованным в оказании услуг

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кражижановского, дом 29,
корпус 5, помещение 1, комната № 6, в.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
в.тер.г. муниципальный округ Фигининовский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue.rolio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

24.08.2025

№ 24/4

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки услуги экспертизы промышленной безопасности объектов для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и ее регистрации в реестре МТУ Ростехнадзора (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденным Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2 (далее – Положение о закупке).

Предлагаемые сроки проведения закупки: июнь-июль 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуги, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуги	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Услуги экспертизы промышленной безопасности объектов для нужд ФГАНУ «ФНИИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и ее регистрация в реестре МТУ Ростехнадзора	усл.ед.	1	71.20.19.160	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

В стоимость Услуги входят все расходы Исполнителя на оказание Услуги, в том числе включает в себя все расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. Запасные части и расходные материалы, необходимые для технического обслуживания, входят в стоимость Услуги по настоящему Договору и приобретаются Исполнителем самостоятельно за свой счет.

Место оказания Услуги: 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНИИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок оказания Услуги: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения Постановком. Исполнитель должен гарантировать качественно оказывать Услуги в соответствии с требованиями Технического задания, Договора, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для данного вида Услуги.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

	(могут быть предоставлены в виде приложения, предоставляются в случае отпадения от характеристик, установленных Заказчиком)							
1	Услуги экспертизы промышленной безопасности объектов для нужд ФГАНУ «ФНИИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полномочия) и ее регистрации в реестре МТУ Ростехнадзора	усл.ед.	1					не требуется
Итого с учетом НДС, %								
						-		-


Ответы должны быть поданы с «27» 05 2025 года по «05» 06 2025 года включительно по адресу: info@chupakovs.ru.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящим запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его Участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНИИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полномочия)


А.Ю. Афонин

Техническое задание
на оказание услуг экспертизы промышленной безопасности объектов для нужд
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и ее регистрация
в реестре МТУ Ростехнадзора

1. Цель оказания услуг: исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов – определение срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта Заказчика и установление соответствия либо несоответствия требованиям промышленной безопасности.
2. Наименование Услуг, требования к результатам оказанных услуг:
- 3.

№п/п	Наименование Услуг
1.	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности газового оборудования газорегуляторного пункта № 2 (ГРП-2) котельной инвентарный номер 00-010981 для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) и ее регистрация в реестре МТУ Ростехнадзора.

3. Характеристики оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности:

3.1. Газовое оборудования газорегуляторного пункта № 2 (ГРП-2) котельной, инвентарный номер - 00-010981:

Год ввода в эксплуатацию – 2004.

Назначение: предназначен для снижения давления газа до заданной величины, автоматического поддержания его постоянным на заданном уровне независимо от расхода газа газопотребляющим оборудованием котельной (1 водогрейный котёл Vitomax 200 M241, 2 паровых котла Vitomax 200 HS M235), а также автоматической защиты внутреннего газопровода котельной.

Редуцирование газа на вводе в котельную для питания газового оборудования. Встроенный, односторонний, с газовым оборудованием: газовый счетчик СГ-16М-800Р зав. № 6050751 с корректором ЕК-260; регулятор давления газа РДБК-100; клапан предохранительно-запорный КПЗ 100; клапан предохранительно-сбросной ПСК-50; фильтр газовый ФГКР-50; запорная арматура Ду 200, 100 мм.

Рабочее давление на входе – 0,6 МПа.

Рабочее давление на выходе – 0,19 МПа.

Место расположения: Отдельное помещение в составе здания Котельная. г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института полиомиелита, д. 8, стр. 2.

4. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) объектов Заказчика:

4.1. Анализ имеющейся эксплуатационно-технической документации на Объект, установление комплектности и качества проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

Заказчик предоставляет Исполнителю следующие документы:

- паспорт объекта экспертизы;
- чертежи;
- лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов;
- свидетельство о регистрации ОПО; сведения, характеризующие ОПО;
- полис страхования ОПО;
- предыдущие заключения ЭПБ (при наличии);
- приказы и аттестация ответственных лиц;
- краткий видеообзор объекта экспертизы (при наличии технической возможности у Заказчика и отсутствии законодательно установленных запретов).

4.2. Техническое диагностирование объекта в целях выявления и измерения обнаруженных дефектов (определение материала и диаметра труб, поверхностных трещин всех видов и направлений, коррозионных повреждений, эрозионного износа, расслоений, вмятин, выпучин, механических повреждений), образовавшихся в процессе эксплуатации, на стадии монтажа или ремонта, развитие которых может привести к разрушению поврежденных элементов:

- визуальный осмотр;
- техническая диагностика трубопровода сертифицированными приборами неразрушающего контроля и оборудованием;
- привязка обнаруженных дефектов и повреждений конструкций на схемах, в ведомостях, фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

4.3. Прогнозирование, на основании анализа результатов технического диагностирования допустимых рабочих параметров, условий и срока дальнейшей эксплуатации оборудования объекта.

4.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности.

4.5. Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр МТУ Ростехнадзора с присвоением регистрационного номера.

4.6. Требования к оказанию услуг:

Исполнитель обязан:

- дать оценку соответствия предъявляемым к объекту требованиям промышленной безопасности;
- провести диагностирование технического состояния объекта и определить мероприятия для продления безопасной эксплуатации объекта экспертизы;
- обработать и провести анализ результатов диагностирования с выдачей конкретных рекомендаций по оптимизации эксплуатации объекта по устранению выявленных дефектов;
- составить отчетно-техническую документацию (заключение) по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;
- подготовить и передать заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности, содержащий выводы о состоянии объекта Заказчика, в котором указывается срок дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы и устанавливается соответствие либо несоответствие объекта требованиям промышленной безопасности. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения проекта, может направить исполнителю замечания. После внесения изменений (при необходимости), заключение экспертизы промышленной безопасности печатается в двух экземплярах, подписывается руководителем исполнителя, проставляются дата и печать Исполнителя. Далее документ прошивается с указанием количества списанных страниц и один экземпляр передается заказчику.

Исполнитель готовит заявление о внесении сведений в реестр от имени Заказчика, записывает заключение экспертизы промышленной безопасности на CD диск.

Исполнитель обязан зарегистрировать заключение экспертизы промышленной безопасности на объекты в реестре МТУ Ростехнадзора и передать Заказчику уведомление МТУ Ростехнадзора о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

5. Условия оказания услуг.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 №1192 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и государственного горного надзора, и признании не действующей на территории Российской Федерации Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР 21 июля 1970 г.»;

Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870;

6. Требования к исполнителю:

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Работники исполнителя должны иметь соответствующее квалификационное удостоверение, копии которых исполнитель предоставляет заказчику;

Экспертиза должна проводиться экспертами, аттестованными согласно Постановлению Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

7. Результатом оказания услуг является:

- проведение экспертизы промышленной безопасности на объекты Заказчика и ее регистрация в реестре МТУ Ростехнадзора;
- предоставление экземпляра Экспертизы промышленной безопасности объектов Заказчика;
- предоставление уведомления МТУ Ростехнадзора о внесении в реестр заключения экспертизы промышленной безопасности объектов Заказчика.