

СБ-4844

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус I,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

17.11.2025 № 17/2

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: октябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)	усл.ед.	12	33.12.18.000	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, з/у 8

Срок оказания Услуг: в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)		усл.ед.	12			
Итого с учетом НДС _%							

Ответы должны быть поданы с 17 11 2025 года по 20 11 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Начальник управления материально-технического
обеспечения ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)
(по Доверенности от 09.01.2025 № 8)

 Т.В. Чемерис

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатического
оборудования для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень сроки и порядок выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Работы).

1.2. Место оказания Услуг:

1.2.1. Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8;

1.3. Передача климатического оборудования (далее - Оборудование) для выполнения Работ Подрядчику осуществляется по Акту приемки-передачи, подписываемому уполномоченными представителями Сторон.

1.4. Ремонт Оборудования выполняется по мере возникновения необходимости. Срок ремонта Оборудования не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня получения Подрядчиком заявки от Заказчика. Заявка передается Подрядчику в электронной форме на адрес электронной почты: _____. В случае если поставка запасных частей, необходимых для проведения ремонтных работ, превышает указанный срок, Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика об увеличении срока исполнения заявки. Уведомление передается Подрядчиком в электронной форме на адрес электронной почты: sue_polio@chumakovs.ru.

1.5. Ремонт выполняется на месте установки Оборудования или по месту нахождения Подрядчика, в зависимости от сложности Работ и возможности транспортирования Оборудования. Доставка Оборудования в место нахождения Подрядчика и обратно осуществляется силами и средствами Подрядчика. Все расходные материалы, запасные части необходимые для выполнения Работ, предоставляются Подрядчиком. Работы должны выполняться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем Оборудования, указанных в Приложении № 2 к техническому заданию.

1.6. Диспетчеризация: Подрядчик должен обеспечить постоянное нахождение обслуживающего (дежурного) персонала на объекте Заказчика, ежедневно, в рабочие дни, с 08:00 до 17:00.

1.7. Нахождение дежурного персонала Подрядчика включает в себя пребывание одновременно не менее двух специалистов по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.

1.8. Выполнение Работ должно осуществляться в соответствии со временем нахождения дежурного персонала Подрядчика на посту контроля, указанном в п. 1.6 настоящего Технического задания

1.9. Аварийный ремонт Оборудования должен осуществлять Подрядчиком в течение четырех часов, с момента поступления заявки от Заказчика независимо от выходных и праздничных дней, или незамедлительно в случае выявления предаварийной либо аварийной ситуации Подрядчиком самостоятельно, уведомив об этом представителя Заказчика.

2. Описание и объем выполняемых Работ:

2.1. Техническое обслуживание (далее - ТО) и ремонт Оборудования включаются в себя:

2.1.1. Проведение аудита имеющихся вентиляционных систем и сетей коммуникаций к ним, вошедших в перечень оборудования к данному техническому заданию. Аудиторское заключение, должно содержать в себе:

- Составление паспортов вент. систем;

- Описание текущего состояния;

- Рекомендации по поддержанию их работоспособности (обновлению полностью или отдельных элементов; модернизации);
- План мероприятий по рекомендуемому ремонту или замене и ценовую оценку проекта, в т.ч. и в случае обновления сетей к данному вентиляционному оборудованию;
- Схемы установки вентиляционного оборудования по объектам.
- 2.1.1. нахождение обслуживающего (дежурного) персонала Подрядчика на объекте Заказчика в соответствии с п. 1.6, 1.7. настоящего Технического задания;
- 2.1.2. оперативное выявление аварий и их устранение совместно с сотрудниками участка по обслуживанию вентиляции;
- 2.1.3. обеспечение надежной и бесперебойной работы Оборудования;
- 2.1.4. оценку износа Оборудования;
- 2.1.5. планирование и выполнение мероприятий по регламентному техническому обслуживанию совместно с сотрудниками участка по обслуживанию вентиляции;
- 2.1.6. ведение журнала технического обслуживания и ремонта;
- 2.1.7. оповещение Заказчика о выявлении аварийных и нештатных ситуаций, необходимости капитального ремонта Оборудования и ходе оказания Услуг;
- 2.1.8. выполнение регулировки, настройки Оборудования, устранение неисправностей по заявкам Заказчика;
- 2.1.9. оказание технической помощи Заказчику в выполнении сложных ремонтных работ на вент.оборудовании, холодильных машинах (чиллерах) и кондиционерах, не вошедшем в договор и оперативное обеспечение запасными частями по требованию Заказчика.
- 2.1.10. проведение проверки соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования проекту (рабочему проекту) и требованиям СНиП 3.05.01-85;
- 2.1.11. Проведение индивидуальных испытаний вентиляционных систем, обеспечение их наладки на проектные расходы воздуха и автономную наладку систем автоматизации.
- 2.1.12. Проведение работ по испытанию и регулировкам систем на санитарно-гигиенический и (или) технологический эффект, в т.ч.:
 - 2.1.12.1. составление функциональных и аксонометрических схем для систем (в случае необходимости);
 - 2.1.12.2. аэродинамические испытания вентиляционных систем;
 - 2.1.12.3. обследование санитарно-гигиенического состояния воздушной среды рабочей зоны помещений: определение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения, содержания в воздухе вредных веществ;
 - 2.1.12.4. испытание и наладка работы местных отсосов и вентилируемых укрытий;
 - 2.1.12.5. наладка местных вытяжных установок;
 - 2.1.12.6. наладка общеобменных приточных и вытяжных систем;
 - 2.1.12.7. испытание и наладка работы отдельного оборудования приточных систем (теплообменные аппараты, фильтры и др.);
 - 2.1.12.8. испытание и наладка регулирующих клапанов на тепло-, хладоносители;
 - 2.1.12.9. определение характера распределения температуры, влажности и скорости движения, воздуха в рабочей зоне и регулирование метеорологических условий в рабочей зоне;
 - 2.1.12.10. определение параметров объектов регулирования, проверка устойчивости систем автоматического регулирования и наладка регуляторов;
 - 2.1.12.11. комплексная проверка эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования с устройствами автоматики после их наладки или ремонта совместно с сотрудниками участка по обслуживанию вентиляции.
 - 2.1.12.12. проведение два раза в год аэродинамических испытаний системы вентиляции по всем вытяжным и приточным установкам с составлением протоколов замеров. Проводить параметры по скорости и объему воздуха, в соответствии с проектными величинами. При проведении работ необходимо обеспечить точность измерений и достоверность результатов производимых расчетов. Используемые при измерениях приборы должны иметь действующие

свидетельства об их поверке. Периодичность поверки средств измерений устанавливается стандартами на приборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.13. Проведение дезинфекции и очистки воздухопроводов и распределительных устройств, а также теплообменного оборудования с применением химических и физических средств, для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, возможным к применению, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановлением Правительства Москвы от 30.12.2003 № 1065-ПП «О совершенствовании организаций и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы»; санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

Наличие у Подрядчика «Санитарно-эпидемиологического заключения», на проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования на объектах города Москвы, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.1.14. Промывка трубопроводов и теплообменников (типа AlfaLaval), специальными средствами, для удаления отложений на внутренних полостях трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования систем холодоснабжения.

2.1.15. перечень и сроки выполнения Работ представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

2.2. Перечень Оборудования, передаваемого для выполнения Работ, представлен в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

2.3. Перечень комплектующих, запасных частей и расходных материалов, указан в Приложении № 2 к Техническому заданию. Запасные части и расходные материалы к Оборудованию, должны быть использованы в соответствии с технической документацией завода-изготовителя на Оборудование.

2.4. Перечень работ и услуг приведен в Техническом задании.

2.5. Подрядчик за свой счет обязан обеспечить своих работников расходными материалами, оборудованием и иными орудиями труда для качественного выполнения Работ.

3. Порядок выполнения Работ:

3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить заказчику на утверждение план-график выполнения Работ по техническому обслуживанию (далее – ТО) и ремонту Оборудования.

3.2. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения Работ и до сдачи Работ осуществляет их демонтаж и вывоз.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

3.4. Подрядчик осуществляет постоянный контроль функционирования Оборудования.

3.5. Содержание, порядок и правила проведения ТО и ремонта должны полностью соответствовать требованиям эксплуатационной документации на Оборудование.

3.6. Все выполненные Работы регистрируются Подрядчиком в журнале «Техническое обслуживание» и заверяются подписью ответственного представителя Заказчика.

3.7. Выполнение Работ должно осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком план-графиком планово-предупредительного обслуживания Оборудования (далее – ППО), регламентом проведения технического обслуживания и/или по оперативным заявкам Заказчика, в соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя Оборудования, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

3.8. Все Работы должны выполняться в полном соответствии с технической документацией, регламентирующей объем, последовательность и безопасность выполнения Работ.

3.9. Все Работы должны выполняться в присутствии ответственного представителя Заказчика.

3.10. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении Работ.

3.11. Подрядчик обязан регулярно, под роспись в соответствующем журнале, проводить инструктаж по технике безопасности всех своих работников, выполняющих Работы на территории Заказчика. Работники Подрядчика, не прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности, к работам на территории Заказчика не допускаются.

3.12. Персонал Подрядчика, допускаемый к работе на территории Заказчика, должен быть аттестован и иметь удостоверение об аттестации.

3.13. При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и персонала, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и ответственных представителей Заказчика.

3.14. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, Подрядчик должен предоставить Заказчику список круглосуточно действующих контактных телефонов для передачи оперативных заявок, список дежурного персонала, допущенного к круглосуточному дежурству на постах контроля.

3.15. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками законодательства Российской Федерации.

3.16. Все Работы должны выполняться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем.

3.17. Использование восстановленных запасных частей при выполнении Работ не допускается.

3.18. Подрядчик уведомляется о том, что помещения, расположенные на Объектах, являются действующими, с находящимся в них дорогостоящим технологическим и лабораторным оборудованием, которое чувствительно к вибрации и строительной пыли. В случае поломки или выхода оборудования из строя во время выполнения Работ – назначается независимая техническая экспертиза. Если независимой технической экспертизой будет установлена вина Подрядчика, то компенсацию такого ущерба производит Подрядчик.

3.19. Технологический процесс в указанных помещениях является непрерывным и любой срыв исследований, в свою очередь, несет убытки Заказчику. Компенсацию таких убытков Заказчик вправе требовать с Подрядчика.

3.20. Перед выполнением Работ, связанных с образованием строительного мусора и пыли, Подрядчик должен герметично укрыть оборудование и мебель Заказчика полиэтиленовой пленкой, а после выполнения Работ Подрядчик обязан произвести удаление пленки и генеральную уборку помещений.

3.21. Подрядчик обязан применять все возможные технические средства для улавливания и сбора строительной пыли. Недопустимо распространение и проникновение пыли в помещения лаборатории.

4. Требования к результатам Услуг:

4.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, СНИП, ГОСТ, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых документов, определяющих перечень, объем и последовательность выполнения таких Работ.

4.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком, с предоставлением Заказчику счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется). Все документы предоставляются Подрядчиком не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

5. Гарантийные обязательства:

5.1. Объем предоставляемых гарантий качества Работ:

5.1.1. гарантийные обязательства распространяются на перечень работ по техническому обслуживанию Оборудования;

5.1.2. гарантийные обязательства распространяются на ремонт Оборудования;

5.1.3. гарантийные обязательства распространяются на запасные части детали, элементы, узлы агрегаты и т.д. и Оборудование в целом.

5.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, в том числе ремонт Оборудования, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

5.3. Гарантийный срок на замененные детали, элементы, узлы и агрегаты составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока, установленного заводом-производителем.

5.4. Началом гарантийного срока считается день подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.5. Оборудование (или его составляющие), выпущенное из строя в течение гарантийного срока не по вине Заказчика, Подрядчик безвозмездно ремонтирует или заменяет.

5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки, вызванные низким качеством Работ, Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, указанного Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

5.7. Оборудование (или его составляющие), выпущенное из строя в течение гарантийного срока не по вине Заказчика, Подрядчик безвозмездно ремонтирует или заменяет.

5.8. Подрядчик гарантирует, что оборудование, комплектующие и расходные материалы, используемые при выполнении Работ, будут сохранять гарантию завода-изготовителя на оборудование, комплектующие и расходные материалы Заказчика.

5.9. В случае снятия Оборудования Заказчика с гарантии завода-изготовителя по вине Подрядчика - Подрядчик несет расходы по дальнейшему гарантийному обслуживанию Оборудования Заказчика в полном объеме до окончания гарантийного срока завода-изготовителя.

6. Приложения к Техническому заданию:

6.1. Приложение № 1 Перечень оборудования, передаваемого выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

6.2. Приложение № 2 Перечень комплектующих, запасных частей и расходных материалов используемых при выполнении Работ.

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень оборудования, передаваемого для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

П/П	Наименование оборудования	Кондиционеры.	
		Инвентарный №	Место установки.
1.	Кондиционер Mitsubishi MS/MU- Gesovb	00-012258	«взварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
2.	Кондиционер Mitsubishi MSC/MU- GE25VB	00-012259	«взварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
3.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=3,5кВт	БП-012701	«взварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
4.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=5кВт	БП-012700	«взварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
5.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=5кВт	БП-012699	«взварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
6.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=2,5кВт	БП-012704	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
7.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=2,5кВт	БП-012705	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4

8.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=2,5кВт (Кондиционер у гл. Бухгалтера)	00-012095	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961) этаж 2
9.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=2,5кВт	00-012094	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
10.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MSZ/MUZ-HJ35 VA Qx=2,5кВт	00-012392	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
11.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=3,5кВт	БП-012752	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2
12.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=7кВт	БП-012694	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3 пом. № 309
13.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=8кВт	БП-012696	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3 пом. № 310
14.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=8кВт	БП-012695	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3 пом. № 375
15.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=5кВт	БП-012698	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 1
16.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MSZ/MUZ-HJ25 VA Qx=2,5кВт	00-012387	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961) этаж 1
17.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MSZ/MUZ-HJ25 VA Qx=2,5кВт	00-012388	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968)
18.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, SLZ-KA 35 VAL\SUZ-KA VA Qx=3,5кВт	00-012390	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968)
19.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MSZ/MUZ-HJ35 VA Qx=2,5кВт	00-012391	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961) этаж 2
20.	Кондиционер Daikin кондиционер FT35DVM R35DV/-30 с зимним комплектом	00-012394	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961) этаж 1
21.	Кондиционер Daikin кондиционер FT50F R50BV/-30 с зимним комплектом и автоматикой	00-012396	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606) (серверная)
22.	Кондиционер Daikin кондиционер FT50F R50BV/-30 с зимним комплектом и автоматикой	00-012395	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606) (серверная)
23.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MU-GF 35 VA\ cold (frost) Qx=3,5кВт	00-012384	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2
24.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=2,5кВт	БП-012750	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3
25.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=5кВт	БП-012753	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2
26.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=10квт	1013400004	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3

27.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=5кВт	10134000005	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3
28.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=7кВт Серверная администрации	БП-012664	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 3
29.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=7кВт Серверная производства	БП-012663	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2 (серверная)
30.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=7кВт Серверная реакторного корпуса	БП-012665	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606) (серверная)
31.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=2,5кВт	БП-012706	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967) этаж 1
32.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=3,5кВт	БП-012709	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967) этаж 1
33.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=3,5кВт	БП-012707	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967) этаж 1
34.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=3,5кВт	БП-012708	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967) этаж 1
35.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, SLZ-KA 35 VAL\SUZ-KA VA Qx=3,5кВт	00-012389	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961) этаж 1
36.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MU-GF 35 VA\ cold (frost) Qx=3,5кВт	00-012386	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 1
37.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=2,5кВт	БП-012702	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 1
38.	Кондиционер Mitsubishi electric Qx=5кВт	БП-012703	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 1
39.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=2,5кВт	БП-012751	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 2
40.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=5кВт	БП-012662	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 2
41.	Кондиционер Mitsubishi electric, Qx=5кВт	БП-012661	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 2
42.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит, настенный, MSZ/MUZ-HI35 VA Qx=2,5кВт	00-012393	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961) этаж 1
43.	Кондиционер Daikin. Внутренний блок настенного типа FTXN 25LV1b9; Наружный блок	10136000518	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), (серверная)
44.	Кондиционер Midea MSMBA/MOAB01-09 (Q=2,5 kw)	10136000335	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 2
45.	Кондиционер Midea MSMBA/MOAB01-09 (Q=3,5 kw)	10136000336	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 2
46.	Кондиционер Midea MSMBA/MOAB01-09 (Qx=2,5 kw)	10136000337	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 2
47.	Кондиционер Midea MSMBA/MOAB01-09 (Qx=2,5 kw)	10136000338	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 2
48.	Кондиционер Midea MSMBA/MOAB01-09 (Qx=2,5 kw)	10136000339	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 1
49.	Кондиционер Midea MCA3-12HRN1-Q1/MOBA30U-12HN1-Q	10136000498	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 1
50.	Кондиционер Midea MSMBA/MOAB01-09	10136000340	«Административный корпус»

	(Qx=2,5 kw)		(кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 1 «вварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
51.	Система кондиционирования (Mitsubishi electric, Qx=5кВт) (Система кондиционирования в ОКК)	00-012123	
52.	Система кондиционирования (Mitsubishi electric, Qx=5кВт) (Система кондиционирования склад ОБК)	00-012088	«вварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), этаж 1
53.	Split Qx=2,5кВт (Система кондиционирования в ОБК)	00-011935	«вварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), тех.этаж
54.	Mitsubishi electric, Qx=6кВ (Система кондиционирования химический склад)	00-012089	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 1
55.	Mitsubishi electric, Qx=6кВ (Система кондиционирования)	00-011968	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 1
56.	Кондиционер Dantex MRK-18CHTN, напольно-потолочный блок с зимним комплектом	10134003462	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2
57.	Кондиционер Dantex RK-24MTA, настенный блок с зимним комплектом	10134003463	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2
58.	Кондиционер настенного типа Внутренний блок KSGB26HFAN1/ Наружный блок KSRB26HFA N1	10136000778	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 2
59.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001235	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
60.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001236	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
61.	Сплит-система KSHF140HFAN3/KSUT140HFAN3	10136006794	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
62.	Сплит-система Внутр. блок KSGB35HFAN1/Наруж. блок KSRB35HFAN1	10136000779	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
63.	Кондиционер Кепател, модель: KSGB26HFAN1/KSRB26HFAN1	10136000776	«вварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593),
64.	Кондиционер Midea MSMA1C-17HRN1/MOBA01-18HN1, с доработкой зимним комплектом	10136000545	«вварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593),
65.	Сплит-система KFR70MW/KOR70MW Nord-30	10136000755	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433)
66.	Сплит-система KFR70MW/KOR70MW Nord-30	10136000756	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433)
67.	Сплит-система KFR70MW/KOR70MW Nord-30	10136000757	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433)
68.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001173	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж
69.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001310	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж
70.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001311	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж
71.	Кондиционер мобильный Timberk AC TIM 12C P8	10136001114	«Временное мобильное здание (12м *24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
72.	Кондиционер мобильный Ballu BPAC-12 CE 17Y	10136001122	«Временное мобильное здание (12м *24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
73.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW /	10136001309	«Часть нежилого здания -

	KOR35MW с зимним комплектом (-30)		основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), этаж 4
74.	Сплит-система Pioneer KFR35MW / KOR35MW (осушение, обогрев, охлаждение, инвертор, до 35м2, 39 дБ	10136001242	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 1 этаж
75.	Кондиционер Mitsubishi electric, модель MSZ-DM25/MUZ-DM25 (настенный внут.блок)	10136000743	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
76.	Кондиционер Mitsubishi electric, модель MSZ-DM25/MUZ-DM25 (настенный внут.блок)	10136000744	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
77.	Кондиционер Mitsubishi electric, модель MSZ-DM25/MUZ-DM25 (настенный внут.блок)	10136000745	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
78.	Настенная сплит-система Pioneer KFR25MW/KOR25MW	10136002611	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
79.	Сплит-система Danfex RK-07SEG	10136001245	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960)
80.	Сплит-система Danfex RK-07SEG	10136001246	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960)
81.	Настенная сплит-система Pioneer KFR25MW/KOR25MW	10136002556	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), 2 этаж
82.	Кондиционер ZANUSSI ZACS-12 HS/A21N1 (зимний комплект, установка)	10136002980	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), подвал
83.	Сплит-система Pioneer KFR50MW / KOR50MW с зимним комплектом (-30)	10136002705	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 4 этаж
84.	Сплит-система Pioneer KFR50MW / KOR50MW с зимним комплектом (-30)	10136002706	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 3 этаж
85.	Кондиционер Kappa, модель: KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1	10136000774	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 4 этаж
86.	Сплит-система Внутр. блок KSGB35HFAN1/Наруж. блок KSRB35HFAN1	10136000775	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 4 этаж
87.	Кондиционер KSGB35HFAN1/KSRU53HFAN1	10136000772	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 3 этаж
88.	Кондиционер KSGB26HFAN1/KSRB326HFAN1	10136000773	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 3 этаж
89.	Кондиционер настенного типа Внутренний блок KSGB53HFAN1/ Наружный блок KSRB53HFA	10136000780	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
90.	Напольно-подпотолочный кондиционер RK-18CHTN внутренний блок / RK-18HTNE-W внешн	10136002828	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
91.	Колонный кондиционер RK-48FHM3 внутренний блок / RK-48FHM3E внешний блок	10136002829	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
92.	Напольно-подпотолочный кондиционер RK-18CHTN внутренний блок / RK-18HTNE-W внешн	10136002830	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
93.	Напольно-подпотолочный кондиционер RK-18CHTN внутренний блок / RK-18HTNE-W внешн	10136002831	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
94.	Напольно-подпотолочный кондиционер RK-18CHTN внутренний блок / RK-18HTNE-W внешн	10136002832	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
95.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001244	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 1
96.	Сплит-система Pioneer KFR50MW / KOR50MW с зимним комплектом (-30)	10136002601	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), склад готовой продукции
97.	Сплит-система Pioneer KFR50MW / KOR50MW с зимним комплектом (-30)	10136002602	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), склад

98.	Настенная сплит-система Pioneer KPR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001282	готовой продукции «Часть нежилых здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), склад готовой продукции
99.	Кондиционер настенный (сплит-система) Ballu BSG-09HNI_22Y	101360003014	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
100.	Сплит-система настенная Pioneer KPR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001172	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 1
101.	Сплит-система (кондиционер) с внутренним и наружным блоком Kenatsu KSGB53HFAN1/RSRB53HFAN1/-40	10136001237	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 4
102.	Кондиционер Kenatsu KSGB70HFAN1/RSRB70HFAN1/ (доработка зимним комплектом)	10136001238	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 4
103.	Кондиционер Kenatsu KSGB53HFAN1/RSRB53HFAN1/-40	10136001239	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 4
104.	Кондиционер марки Kenatsu, модель KSGB70HFAN1 (внутр. блок настенного типа)/ модель KSRB70HFAN1 (Наруж. блок), доработанный зимним комплектом "Йней"	10136001240	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 4
105.	Кондиционер типа KSGB53HFAN1 внутренний блок/ наружный блок KSRB53HFAN1/-40	10136001241	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 4
106.	Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF50VA/ MU-GF50VA	10136000513	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 4
107.	Кондиционер Daikin FTXB25C/RXVB25C(с доработкой зимним комплектом до -30, с обогревом дренажа)	10136000601	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), этаж 1
108.	Канальный кондиционер Kenatsu KSKS53HFAN1 с наружным блоком KSRB53HFAN1, Qx=5кВ	10136000777	«Часть нежилых здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 1 этаж
109.	Настенная сплит-система Kenatsu KSGB53HFAN1/KSGB53HFAN1	10136001232	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964)
110.	Настенная сплит-система Kenatsu KSGB53HFAN1/KSGB53HFAN1	10136001233	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964)
111.	Настенная сплит-система Kenatsu KSGB53HFAN1/KSGB53HFAN1	10136001234	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964)
112.	Кондиционер холодопроизводительностью 7kw Kenatsu KSRB70HFAN1/KSGB70HFAN1	10136000758	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964)
113.	Кондиционер Kenatsu KSGB53HFAN1/KSRB53HFAN1 (Qx=5кВт)	10136000759	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964)
114.	Кондиционер Centek CT-65E18	10136003034	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964)
115.	Кондиционер Mitsubishi Electric, модель PUHZ-P100YHA	10136002959	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433)
116.	Кондиционер Mitsubishi Electric, модель PUHZ-P100YHA	10136002960	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433)
117.	Кондиционер Mitsubishi Electric, модель SUZ-KA71VA2	10136002961	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:0000000:3963)
118.	Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP35HAL	10136002962	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
119.	Кондиционер Mitsubishi Electric PUHZ-P100YHA	10136002963	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
120.	Кондиционер Mitsubishi Electric PUHZ-	10136002964	«Виварий № 7» (кадастровый

	P100YHA			номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
121.	Кондиционер Mitsubishi Electric, модель SUZ- KA71VA2	10136002965		«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
122.	Кондиционер Mitsubishi Electric, модель SUZ- KA71VA2	10136002966		«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), подвал
123.	Сплит-система настенная Pioneer KFR35MW / KOR35MW с зимним комплектом (-30)	10136001312		«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), этаж 3
124.	Сплит-система Pioneer KFR25MW / KOR25MW	10136002614		«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 1 этаж, 119
125.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит настенный	00-ОШ_18955		«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968)
126.	Кондиционер Mitsubishi electric, типа сплит настенный	00-ОШ_18955		«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968)
127.	Сплит система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплект-30 с помпой дренажной	10136007757		«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), первый этаж
128.	Сплит система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплект-30 с помпой дренажной	10136007758		«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), первый этаж
129.	Сплит система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплект-30 с помпой дренажной	10136007759		«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), первый этаж
130.	Mitsubishi Electric MS-GF35VA (В составе пристройки к производственному корпусу)	БП-012713		«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), 2 этаж (бокс 277)
131.	Mitsubishi Electric MS-HJ25VA (В составе пристройки к производственному корпусу)	БП-012713		«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), 3 этаж
132.	Mitsubishi Electric MS-HJ25VA (В составе пристройки к производственному корпусу)	БП-012713		«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), 3 этаж
133.	Сплит-система Clima Pandora RC-PD28HN	10136008016		«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593),
134.	Сплит-система Clima Pandora RC-PD28HN	10136008017		«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593),
135.	Сплит система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплект-30 с помпой дренажной	10136007760		«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
136.	Сплит система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплект-30 с помпой дренажной	10136007761		«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967)
137.	Кондиционер мобильный Ballu BRHS-11H	10134004586		«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), 1 этаж
138.	Сплит система Инверторная Dantex RK-09, комплект настенный, холодопроизводительн	10136008035		«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606)
139.	Сплит система Инверторная Dantex RK-09, комплект настенный, холодопроизводительн	10136008036		«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606)
140.	Сплит система Инверторная Dantex RK-09, комплект настенный, холодопроизводительн	10136008037		«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606)
141.	Сплит система Инверторная Dantex RK-18, комплект настенный, холодопроизводительн	10136008038		«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606)
142.	Сплит-система настенная Fegum	10136004670		«Здание экспериментальной

	FIS12F2/FOS12F2		клиники игрунковых обезьян» (кадастровый номер 77:17:0000000:9774)
143.	Сплит-система Hisense AS-12HR4RYDDC с зимним комплектом -30 с дренажной помпой WTRCOO P12	10136007688	«Здание экспериментальной клиники игрунковых обезьян» (кадастровый номер 77:17:0000000:9774)
144.	Сплит-система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплектом -30 с помпой дренажной	10136007693	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж, пом. 314
145.	Сплит-система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплектом -30 с помпой дренажной	10136007694	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж, пом. 322
146.	Сплит-система Royal Clima RC-PD28HN с зимним комплектом -30 с помпой дренажной	10136007695	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж, пом. 323
147.	Настенная сплит-система Fujitsu FIS24F2/FOS24F2	10136005476	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж, пом. 309
148.	Сплит-система Royal Clima RC-TWN28HN с зимним комплектом и помпой WTRCOO P12, 12л/ч.	10136008044	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 2 этаж
149.	Сплит-система Royal Clima RC-TWN28HN с зимним комплектом и помпой WTRCOO P12, 12л/ч.	10136008045	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 2 этаж
150.	Сплит-система Royal Clima RC-TWN28HN с зимним комплектом и помпой WTRCOO P12, 12л/ч.	10136008046	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 2 этаж
151.	Сплит-система Royal Clima RC-TWN28HN с зимним комплектом и помпой WTRCOO P12, 12л/ч.	10136008047	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 2 этаж
152.	Сплит-система KSGAB26HZRN1W/KSRAB26HZRN1	10134004620	«Часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), этаж 1
153.	Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3	10134004619	«Часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), этаж 1 помещение 151-4
154.	Сплит-система Kentatsu KSHFA70HFAN1/KSUTB70HFAN1 с зимним комплектом (-40)	10134005026	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964), помещение 1511-4
155.	Сплит-система Euroklimat EKSA-50HN/ EKO-A-50HN	10134005024	«Склад кирпичный №2» (кадастровый номер 77:17:0000000:3966)
156.	Сплит-система Kentatsu KSHFA70HFAN1/KSUTB70HFAN1 с зимним комплектом (-40)	10134005025	«Склад» (кадастровый номер 77:17:0000000:3964), помещение 1511-4
157.	Кондиционер мобильный Ballu BRPHS-08H	10134004584	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), помещение 23
158.	Кондиционер мобильный Ballu BRPHS-11H	10134004585	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), помещение 23
159.	Кондиционер G18АНТ	И2101260057	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж
160.	Кондиционер G18АНТ	И2101260058	«Нежилое здание - лабораторный корпус»

161.	Кондиционер G18ANT		И2101260087	(кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж
162.	Сплит-система MS-GF20VA/MU-GF20VA Mitsubishi Electric		И2101260832	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 3 этаж
163.	Сплит-система MS-GF60VA/MU-GF60VA Mitsubishi Electric		И2101260817	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), технический этаж
164.	Сплит-система MS-GF60VA/MU-GF60VA Mitsubishi Electric		И2101260827	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 4 этаж
165.	Сплит-система MS-GF20VA/MU-GF20VA Mitsubishi Electric		И2101260833	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), 4 этаж
166.	Кондиционер Mitsubishi electric MS-GA60VB		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 394/1
167.	Кондиционер Mitsubishi electric MS-GA60VB		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 394/2
168.	Кондиционер Mitsubishi electric MS-GE50VB		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 392/1
169.	Кондиционер Mitsubishi electric MS-GE50VB		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 392/2
170.	Кондиционер Midea MUE-36HRN1-R		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 208
171.	Кондиционер Midea		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 214
172.	Кондиционер DANTEX		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 217
173.	Кондиционер DANTEX		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. 223
174.	Кондиционер Sanyo			«ввварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593),

			пом. 10	
175.	Промышленный взрывозащищенный кондиционер VentEx W3000, Q охл. 2,8 кВт. (Наружный блок в общепромышленном исполнении. Внутренний настенный блок взрывозащищенный (маркировка взрывозащиты: Зона 2 2Ex IIB T3 Gc X)	10122000021	мобильное спиртохранилище модель БКС-12 помещение 2	
176.	Промышленный взрывозащищенный кондиционер VentEx W2000, Q охл. 2,2 кВт. (Наружный блок в общепромышленном исполнении. Внутренний настенный блок взрывозащищенный (маркировка взрывозащиты: Зона 2 2Ex IIB T3 Gc X)	10122000021	мобильное спиртохранилище модель БКС-12 помещение 2	
177.	Промышленный взрывозащищенный кондиционер VentEx W2000, Q охл. 2,8 кВт. (Наружный блок в общепромышленном исполнении. Внутренний настенный блок взрывозащищенный (маркировка взрывозащиты: Зона 2 2Ex IIB T3 Gc X)	10122000021	мобильное спиртохранилище модель БКС-12 помещение 2	
Оборудование приточной и вытяжной вентиляции				
178.	Холодильная машина (чиллер) Ciat 2 702VLDH R410 (в составе объекта Вентиляция вивария № 5)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968)	
179.	Приточная установка П1 Ciat 150 (В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
180.	Приточная установка П2 Ciat 50(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
181.	Приточная установка П3 Ciat 100(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
182.	Приточная установка П4 Ciat 15(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
183.	Вытяжная установка В1 Ciat 75(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
184.	Вытяжная установка В2 Ciat 25(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
185.	Вытяжная установка В3 Ciat 75(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
186.	Вытяжная установка В4 Ciat 25(В составе объекта «Вентиляция вивария № 5»)	00-012290	«Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), технический этаж	
187.	Приточная установка П1 CleverMC025(в составе объекта Вентиляция)	00-011448	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), технический этаж	
188.	Приточная установка П2 CleverMC025(в составе объекта Вентиляция)	00-011448	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), технический этаж	
189.	Вытяжная установка В1 ВР-300-45-3.15В(в составе объекта Вентиляция)	00-011448	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), фасад здания	
190.	Вытяжная установка В2 ВР-86-77-3.15В(в составе объекта Вентиляция)	00-011448	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), технический этаж	
191.	Компрессорно-конденсатный блок ElectroIux ECC-10 с фреоновым охладителем (Объект «Холодильная машина: Компрессорно-конденсаторный блок Qx=10кВт с фреоном	10124000093	«Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967), технический этаж	

214.	Приточная установка Luft Meer R4D310-CK03-01(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
215.	Вытяжная установка B1 Luft Meer 160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
216.	Вытяжная установка B2 Luft Meer 160/FBR.E22.2.E (В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
217.	Вытяжная установка B3 Luft Meer 160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
218.	Вытяжная установка B4 Luft Meer 160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
219.	Вытяжная установка B5 Luft Meer 160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
220.	Приточный агрегат III Systemair R4D500-RA03-01(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
221.	Вытяжная установка B1 Systemair 160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
222.	Вытяжная установка B2 Systemair 200/FBR.E22A.2.E	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
223.	Вытяжная установка B3 Systemair 160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
224.	Вытяжная установка B4 Systemair 125/FBR.E19.2.E (В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
225.	Вытяжная установка B5 Systemair160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
226.	Вытяжная установка B6 Systemair160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
227.	Вытяжная установка B7 Systemair160/FBR.E22.2.E(В составе здания Виварий № 7)	00-009142	«Виварий № 7» (кадастровый номер 77:17:0000000:3969), технический этаж
228.	Холодильная машина (чиллер) RCGroup – мод. T.260.Z.3.N95 серия EASY-A(в составе объекта Вентиляция)	00-011931	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
229.	Холодильная машина (чиллер) Чиллер Zero ACDS170AUGS (в составе объекта Вентиляция)	00-010936	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
230.	Холодильная машина (чиллер) Ciat T2 300V LDH R410 (в составе объекта Вентиляция)	00-010936	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
231.	Холодильная машина (чиллер) RC Group – DIVI indro compl A.NRM.T.28.Z2(в составе объекта Вентиляция)	00-011805	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
232.	Холодильная машина (чиллер) Чиллер Zero ACDS200AUGS (В составе объекта Вентиляция приточно-вытяжная)	00-010901	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
233.	Чиллер RH0SS RH00247989(В составе здания)	00-000103	«Часть нежилого здания -

	«Часть нежилого здания - основное строение»			основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
234.	Чиллер RH00247989(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
235.	Чиллер RH00247989(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
236.	Чиллер Dantex DN-TC065BUSOHF(В составе объекта «Часть нежилого здания - пристройка к основному строению»)	БП-012713		территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
237.	Чиллер Luft Meer Cool WSM(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
238.	Холодильная машина (чиллер) RCGroup – мод. T.260.Z.3.N95 серия EASY_A(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931		территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
239.	Холодильная машина (чиллер) Ciat T2 300V LDH R410 (В составе объекта Вентиляция линии БОП)	00-012201		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)крыша
240.	Холодильная машина (чиллер) RC Group Unico. (В составе объекта «Вентиляция»)A-STD100.Z.2.GG	00-010936		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) крыша
241.	Холодильная машина (чиллер) CIAT T2 300V LDH R410(В составе объекта «Вентиляция линии розлива, ОРИУ Центр 2-го этажа производственного корпуса»)	00-012357		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) крыша
242.	Холодильная машина (чиллер) YORK YCAM 240(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
243.	Холодильная машина (чиллер) Daikin EWAQ 50(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
244.	Холодильная машина (чиллер) RCGroup 300-F2G8 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)» хм/хм2	00-010726		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), левое крыло, крыша
245.	Холодильная машина (чиллер) Ciat T2 300V LDH R410 (В составе объекта Вентиляция линии БОП)	00-012201		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), левое крыло, крыша
246.	Холодильная машина (чиллер) Чиллер Zeto ACDS170AUGS (В составе объекта Вентиляция линии розлива, ОРИУ Центр 2-го этажа производственного корпуса)	00-012357		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), левое крыло, крыша
247.	Холодильная машина (чиллер) RCGroup 300-F2G8(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)» хм/хм2	00-010726		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), левое крыло, крыша
248.	Холодильная машина (чиллер) CIAT-2 EUO LDH 150V (В составе объекта Вентиляция в отделе жёлтой лихорадки)	00-012293		«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), левое крыло, крыша
249.	Холодильная машина (чиллер) Daikin EWAQ064(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103		территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
250.	Холодильная машина (Чиллер) Daikin EWAQ 110G (В составе объекта «Холодильная машина с воздушным охлаждением конденсатора»)	10124000072		территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)

251.	Приточная установка 40-20/EG.4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	номер 77:17:0000000:3958) «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
252.	Вентилятор 160/FBR.F22.2B(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
253.	КТ 60-35-4 SWO(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 222 бокс
254.	КТ 60-35-4 SWO(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 222 бокс
255.	КТ 60-35-4 SWO(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 222 бокс
256.	КТ 60-35-4 SWO(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 222 бокс
257.	КТ 60-35-4 SWO(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 222 бокс
258.	Приточный агрегат ПЗ SityAirCA189(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
259.	Приточный агрегат П2 SityAirCA189(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
260.	Вытяжной агрегат В1 SityAirCV 058(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
261.	Вытяжной агрегат В2 SityAirCV 100(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
262.	Вытяжной агрегат В29 SityAirCV 020(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
263.	Вытяжной агрегат В30 SityAirCV 030(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
264.	Вытяжной агрегат В33 SityAirCV 038(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
265.	Вытяжной агрегат В45 SityAirCV 030 (В составе объекта «Вентиляция»)	00-011931	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
266.	Приточный агрегат П5a Clever MC 120 (В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж

267.	Приточный агрегат П156 Clever MC 120(В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	номер 77:17:0000000:3958) подвал «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) подвал
268.	Приточный агрегат П1 Сiat 75 (В составе объекта «Вентиляция линии розлива, ОРИУ Центр 2-го этажа производственного корпуса»)	00-012357	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) подвал
269.	Приточный агрегат П2 Сiat 75 (В составе объекта «Вентиляция линии розлива, ОРИУ Центр 2-го этажа производственного корпуса»)	00-012357	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) подвал
270.	Приточный агрегат П3 Сiat 50(В составе объекта Вентиляция линии БОШ	00-012201	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) подвал
271.	Вытяжной агрегат В 12 Clever MB058(В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) подвал
272.	Вытяжной агрегат В 13 Clever MB058(В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
273.	Вытяжной агрегат В 15 Clever MB038(В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
274.	Вытяжной агрегат В 26 Clever MB020(В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
275.	Вытяжной агрегат В 44 Clever MB060(В составе объекта «Вентиляция»)	00-010936	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
276.	Вытяжной агрегат В1 Сiat 75(В составе объекта «Вентиляция линии розлива, ОРИУ Центр 2-го этажа производственного корпуса»)	00-012357	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
277.	Вытяжной агрегат В2 Сiat 75(В составе объекта «Вентиляция линии розлива, ОРИУ Центр 2-го этажа производственного корпуса»)	00-012357	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
278.	Вытяжной агрегат В3 Сiat 25 (В составе объекта Вентиляция линии БОШ)	00-012201	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
279.	Приточная установка VTS-30-R-N/P3 (В составе объекта «Вентиляция химической лаборатории»)	00-012208	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
280.	Вытяжная установка В1 К170-40-4(В составе объекта «Вентиляция химической лаборатории»)	00-012208	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
281.	Вытяжная установка В2 ВР 345-40-2(В составе объекта «Вентиляция химической лаборатории»)	00-012208	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж
282.	Вытяжная установка В3 ВР 345-45-2(В составе объекта «Вентиляция химической лаборатории»)	00-012208	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) технический этаж

283.	Вытяжная установка В4 ВР 345-45-2(В составе объекта «Вентиляция химической лаборатории»)	00-012208	77:17:0000000:3958)технический этаж
284.	Вытяжная установка В5 ВР300-45-2(В составе объекта «Вентиляция химической лаборатории»)	00-012208	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)технический этаж
285.	Приточный агрегат SityAir CAD40(в составе объекта Вентиляция)	00-011805	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)первый этаж
286.	Вытяжной агрегат SityAir MS030(в составе объекта Вентиляция)	00-011805	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)первый этаж
287.	Приточный агрегат П1 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)»)	00-010726	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
288.	Приточный агрегат П2 Clever MC060 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)»)	00-010726	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
289.	Приточный агрегат П3 Clever MC190(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)»)	00-010726	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
290.	Вытяжной агрегат В1 Clever MC190 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)»)	00-010726	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
291.	Вытяжной агрегат В2 Clever MC050 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)»)	00-010726	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
292.	Вытяжной агрегат В3 Clever MC190 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная (КОКАВ)»)	00-010726	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
293.	Приточный агрегат К1 York DIDW HLLZ630T (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
294.	Приточный агрегат П4 Ciat 50 (В составе объекта «Вентиляция в отделении желтой лихорадки»)	00-012293	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
295.	Приточный агрегат П5 Ciat 50 (В составе объекта «Вентиляция в отделении желтой лихорадки»)	00-012293	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
296.	Вытяжной агрегат В1-В2 ВР-300-3,15(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
297.	Вытяжной агрегат В3-В4 ВР-300-3,15(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
298.	Вытяжной агрегат В5 KDRE 55(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
299.	Вытяжной агрегат В6 K160M(В составе	00-010901	«Часть нежилого здания -

	объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»		основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
300.	Вытяжной агрегат В7 К160М(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
301.	Вытяжной агрегат В8-В9 А1.4-110-2(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
302.	Вытяжной агрегат В10-В11 А1.5-100-2(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
303.	Вытяжной агрегат В11-В12 А1.4-100-2(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010901	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
304.	Вытяжной агрегат В4 С1ат 25(В составе объекта «Вентиляция в отделении желтой лихорадки»)	00-012293	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
305.	Вытяжной агрегат В5 С1ат 25(В составе объекта «Вентиляция в отделении желтой лихорадки»)	00-012293	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
306.	Тепловая вентиляция Т1 Systemair (В составе здания ««Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
307.	Приточно-вытяжной агрегат П1 Systemair 50-30(В составе здания ««Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 1 этаж
308.	Приточно-вытяжной агрегат В1 Systemair 50-25(В составе здания ««Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 1 этаж
309.	Приточно-вытяжной агрегат К1 Dospel AIR MEDIC 2N-335A3/1-1/P(В составе здания ««Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
310.	Приточно-вытяжной агрегат В1 Ostberg PK-600x350(В составе здания ««Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
311.	Приточно-вытяжной агрегат К1 Luft Meer ERDE (В составе объекта «Центральный кондиционер "медицинского" назначения, гигиенического исполнения»)/Pro 5 MEDIC 050 R	10124000075	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
312.	Приточно-вытяжной агрегат В1 Luft Meer DUCT Q(В составе объекта «Центральный кондиционер "медицинского" назначения, гигиенического исполнения»)	10124000075	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
313.	Приточно-вытяжной агрегат К4 Dospel AIR MEDIC 5300 S/R (В составе объекта «Центральный кондиционер Dospel AirMedical S 300 S/R»)	10124000021	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
314.	Вытяжная установка В1 Ostberg PK-400x200(В составе объекта Вентиляция линии БОЩ)	00-012201	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
315.	Вытяжная установка В2 Ostberg PK-500x300(В составе объекта Вентиляция линии БОЩ)	00-012201	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), крыша
316.	Приточно-вытяжной агрегат К1 Dospel	00-000103	«Часть нежилого здания -

	Professional Technologies составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»	(В		основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
317.	Приточно-вытяжной агрегат В1 ebrpraxr R4D400-AD22-06(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
318.	Приточный агрегат Systemair (канальный) с водяным нагревателем и фреоном охладителем		10124000070	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
319.	Компрессорно-конденсатный блок VENTERA Ox=10kW		10134001960	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
320.	Приточные агрегаты П1 ВР 300-45-12,5(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
321.	Приточные агрегаты П2 ВР 300-45-12,5(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
322.	Приточные агрегаты П3 ВР 300-45-12,5(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
323.	Вытяжной вентилятор В34 ВР-300-45-4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
324.	Вытяжной вентилятор В66 ВР-300-45-3,15(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
325.	Вытяжной вентилятор В2 ВР-300-45-4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
326.	Вытяжной вентилятор В19 ВР-300-45-4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
327.	Вытяжной вентилятор В23 ВР-300-45-4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
328.	Вытяжной вентилятор В53 ВР-300-45-3,15(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
329.	Вытяжной вентилятор В35 ВР-300-45-5(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
330.	Вытяжной вентилятор В22 ВР-300-45-3,15(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
331.	Вытяжной вентилятор В41 ВР-300-45-4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
332.	Вытяжной вентилятор В8 ВР-300-45-4(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), подвал
333.	Вытяжной вентилятор В9 ВР-300-45-4(В		00-000103	«Часть нежилого здания -

[illegible]

[illegible]

	м3/ч; Рсв=1300 Па (В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)		основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
370.	Вытяжная установка B6 AQX6 Clivet L=5500 м3/ч; Рсв=1300 Па (В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
371.	Вытяжная установка B2 AQX5 Clivet L=4500 м3/ч; Рсв=1300 Па (В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
372.	Вытяжная установка B5 AQX5 Clivet L=4500 м3/ч; Рсв=1300 Па (В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
373.	Вытяжная установка B4 AQX1 Clivet L=600 м3/ч; Рсв=400 Па (В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
374.	Фанкойл (В составе объекта Система кондиционирования)	00-011968	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 1
375.	Компрессорно-конденсаторная группа (В составе объекта Система кондиционирования)	00-011968	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) этаж 1
376.	Тепловая вентиляция Systemair (термальная камера) (В составе здания «Производственный корпус»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), пом. № 421
377.	Вентилятор осевой (Ebmpapst S4D350-BR06-30) B2(В составе здания «Часть нежилого здания - основное строение»)	00-000103	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), 1 этаж, «газовая»
378.	Приточная установка K1 Dospel AirMedic S200 S/R (В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL»)	10124000029	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
379.	Приточная установка K2 Dospel AirMedic S120 S/R (В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL AirMedic»)	10124000030	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
380.	Вытяжная установка B1 SHUFT PRF600 (В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL»)	10124000029	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
381.	Вытяжная установка B2 SHUFT PRF600(В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL»)	10124000029	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), технический этаж
382.	Система дымоудаления VZLK (В составе объекта «Часть нежилого здания - пристройка к основному строению»)	БП-012713	«Часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), крыша
383.	Фанкойлы Dantex системы центрального кондиционирования(В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL») в кол-ве 12 шт.	10124000029	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
384.	Вентилятор KD250	10134001961	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), склад готовой продукции
385.	Блочный индивидуальный тепловой пункт "БИТП_0,840Вн(п)(р) в комплекте со шкафом управления C-592650 АЭП 40-В2х3ф(006)1х1ф(066)Р1/П1с с ПЛК PR200"	10124000324	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)
386.	Приточная установка K1 Dospel AirMedic S200 S/R(В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL»)	10124000029	«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), технический этаж
387.	Приточная установка I2 Dospel AirMedic S120 S/R(В составе объекта «Система	10124000030	«часть нежилого здания - пристройка к основному

	кондиционирования DOSPEL AirMedics)		строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), технический этаж
388.	Вытяжная установка В1 SHUFT IPR600 (В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL»)	10124000029	«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), технический этаж
389.	Вытяжная установка В2 SHUFT IPR600 (В составе объекта «Система кондиционирования DOSPEL»)	10124000029	«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), технический этаж
390.	Система дымоудаления VZLK(В составе объекта «часть нежилого здания - пристройка к основному строению»)	БП-012713	«часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434), технический этаж
391.	Автономная Приточно-вытяжная система Systemair (приток) (В составе здания «Административный корпус»)	00-009324	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), 2 этаж
392.	Автономная Приточно-вытяжная система Systemair (вытяжка) (В составе здания «Административный корпус»)	00-009324	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961), 2 этаж
393.	Приточно-вытяжной агрегат III Systemair(В составе здания «Административный корпус»)	00-009324	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961)
394.	Приточно-вытяжной агрегат В1 Systemair(В составе здания «Административный корпус»)	00-009324	«Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961)
395.	Приточная установка VTS-45 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960)
396.	Вытяжная установка В1 DH-300-3,15 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
397.	Вытяжная установка В2 DH-300-3,15 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
398.	Вытяжной вентилятор В 1 ВКР-7,1 2,2 кВт45 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
399.	Вытяжной вентилятор В 2 ВКР-7,1 2,2 кВт45 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
400.	Приточно-вытяжной агрегат III VTS-45(В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
401.	Приточно-вытяжной агрегат В1 ВР-300-45 5(В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
402.	Приточно-вытяжной агрегат В2 ВР-300-45 5(В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
403.	Приточный агрегат ВР-300-45-3,15 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), технический этаж
404.	Вытяжной вентилятор В1 ВКР-7,1 (В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
405.	Вытяжной вентилятор В2 ВКР-7,1(В составе здания «Котельная»)	00-000010	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960), крыша
406.	Вытяжная вентиляция к коллектору	10134002811	«Котельная» (кадастровый номер 77:17:0000000:3960)
407.	Приточный агрегат П1 Clever MC 080 (В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«вспарый №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
408.	Приточный агрегат П2 Clever MC 080(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«вспарый №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
409.	Приточный агрегат П3 Clever MC 013(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«вспарый №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
410.	Вытяжной агрегат В1 CleverMB070(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«вспарый №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
411.	Вытяжной агрегат В2 CleverMB020(В составе	00-010526	«вспарый №4» (кадастровый

	объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)		номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
412.	Вытяжной агрегат В3 KanalFlakt KT 60-30-4(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
413.	Вытяжной агрегат В4 CleverMB070(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
414.	Вытяжной агрегат В5 KanalFlakt K 160XL(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
415.	Вытяжной агрегат В6 KanalFlakt KP 450XL(В составе объекта «Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
416.	Индивидуальный тепловой пункт (В составе объекта Вентиляция приточно-вытяжная»)	00-010526	«Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593), технический этаж
417.	Приточный агрегат K1 Ciat airtecth 75 (В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012180	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
418.	Приточный агрегат K2 Ciat airtecth 50(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012180	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
419.	Приточный агрегат П01 Clever MC 040(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012085	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
420.	Приточный агрегат П001 Clever MC 050(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012085	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
421.	Приточный агрегат П012 Clever MC 040(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012085	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
422.	Приточный агрегат П013 Clever MC 025(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012085	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
423.	Вытяжной агрегат В1 Ciat airtecth 75(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012180	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
424.	Вытяжной агрегат В2 Ciat airtecth 50(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012180	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
425.	Вытяжной агрегат В-01 Ciat airtecth 75(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012085	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
426.	Вытяжной агрегат В-02 Ciat airtecth 50(В составе объекта «Вентиляция вивария №8»)	00-012085	«Виварий № 8» (кадастровый номер 77:17:00000000:3963), технический этаж
427.	Приточная установка K1 York ACA-RF027 (В составе объекта «Вентиляция»)	00-011875	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606), технический этаж
428.	Приточная установка K2 York ACA-RF027(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011875	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606), технический этаж
429.	Вытяжная установка В1 York ACA-RF027(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011875	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606), технический этаж
430.	Вытяжная установка В2 York ACA-RF027(В составе объекта «Вентиляция»)	00-011875	«Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» (кадастровый номер 77:17:0110205:5606), технический этаж
431.	приточная установка III Luft Meer Dust Q (В	10122000002	«Временное мобильное здание

	составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»		(12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
432.	приточная установка П2 Luft Meer Dust Q(В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000002	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
433.	вытяжная установка В1 Luft Meer Dust Q(В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000002	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
434.	вытяжная установка В2 Luft Meer Dust Q(В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000002	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
435.	Фанкойл Dantex системы центрального кондиционирования(В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)» в кол-ве 24 шт.	10122000002	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
436.	приточная установка П1 Luft Meer Dust Q (В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000003	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
437.	приточная установка П2 Luft Meer Dust Q В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000003	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
438.	вытяжная установка В1 Luft Meer Dust Q В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000003	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
439.	вытяжная установка В2 Luft Meer Dust Q В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000003	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
440.	Фанкойл Dantex системы центрального кондиционирования В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)» в кол-ве 24 шт.	10122000003	«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
441.	Чиллер Dantex DN-TS150BUSOHF(В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000002	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
442.	Чиллер Dantex DN-TS150BUSOHF В составе объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»)	10122000003	территория з/у с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 около объекта «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)»
443.	Вентилятор радиальный (вытяжка) ПРИМ ВР-300-45-3,15	10134001971	«Склад кирпичный №1» (кадастровый номер 77:17:0000000:3965)
444.	Вентилятор радиальный (вытяжка) ПРИМ ВР-300-45-3,15	10134001972	«Склад кирпичный №1» (кадастровый номер 77:17:0000000:3965)

Рекомендуемые формы таблиц для предоставления коммерческих предложений:

Работы по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

Таблица № 1

№	Наименование выполняемых Работ	Ед.	Кол-во	Стоимость Работ, рублей (с НДС)	Периодичность
I. Центральные кондиционеры и приточно-вытяжные системы					
Вентиляционные установки					
1	Очистка от пыли, грязи, следов потеков теплоносителей и смазочных материалов наружных и внутренних поверхностей панелей ограждения, дверей, люков, видимых наружных поверхностей воздухопроводов.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
2	Проверка состояния воздушных фильтров, замена при необходимости.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
3	Очистка и контроль состояния створок воздушных клапанов («жалюзи»), проверка работоспособности поворотного механизма.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
4	Проверка состояния канориферов, при необходимости очистка от пыли и грязи, проверка отсутствия путей перетечек воздуха между калориферами и уплотнениями внутри установок.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
5	Контроль надежности крепления трубки капиллярного термостата и отсутствие на ней потерьностей.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
6	Очистка и продувка трубопроводов дренажа конденсата.	Усл.ед.	1		2 раза в год
7	Проверка целостности виброопор платформ вентиляторов и электродвигателей, контроль момента их затяжки.	Усл.ед.	1		1 раз в год
8	Очистка поверхностей корпусов электродвигателей и крыльчаток (лопастей) вентиляторов от пыли и грязи, контроль затяжки болтов их креплений.	Усл.ед.	1		1 раз в 3 месяца
9	Контроль температуры приводов и вентиляторов в районе подшипниковых узлов, проверка подшипников на свободу вращения и шумность.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
10	Контроль посадки шкивов и их соососности, проверка целостности и степени натяжения приводных ремней.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
11	Проверка целостности и надежности крепления мягких вставок к установкам и воздухоходам.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц

12	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Услед.	1		
	Узлы обвязки систем нагрева и охлаждения				
13	Проверка затяжки фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов и фитингов систем.	Услед.	1		1 раз в год
14	Проверка отсутствия коррозии на наружных поверхностях трубопроводов, фланцев, фитингов, агрегатов и запорно-регулирующей арматуры.	Услед.	1		1 раз в год
15	Контроль отсутствия отпотеваний, потоков, течей и свищей на трубопроводах и агрегатах узлов обвязки.	Услед.	1		1 раз в месяц
16	Проверка целостности теплоизоляции на узлах, ее восстановление при необходимости.	Услед.	1		1 раз в год
17	Удаление воздуха из систем теплоносителей, в том числе, непосредственно из насосов (там, где это возможно).	Услед.	1		1 раз в месяц
18	Ревизия фильтров грубой очистки гидравлического контура.	Услед.	1		1 раз в 3 месяца
19	Проверка свободного хода запорно-регулирующей арматуры, контроль отсутствия течей из сальников кранов, вентилей и клапанов при их закрытии-открытии, смазка штоков клапанов и исполнительных механизмов для предотвращения пересыхания уплотнительных материалов.	Услед.	1		1 раз в месяц
20	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Услед.	1		
Системы автоматического управления					
21	Контроль параметров питающей электросети.	Услед.	1		1 раз в месяц
22	Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и ТЭНов.	Услед.	1		1 раз в месяц
23	Проверка работоспособности ТЭНов по измеренному сопротивлению (в случае применения электрокалориферов нагрева)	Услед.	1		1 раз в месяц
24	Проверка надежности крепления приборов автоматики (реле, датчиков, исполнительных механизмов и пр.), их очистка от пыли и грязи.	Услед.	1		1 раз в год
25	Протяжка винтовых электрических соединений.	Услед.	1		1 раз в год
26	Проверка качества регулирования параметров на различных режимах работы.	Услед.	1		1 раз в год

27	Проверка систем автоматического управления на отработку аварийных сигналов путем их имитации.	Усл.ед.	1		1 раз в год
28	Проверка показаний датчиков по образцовым приборам, калибровка датчиков при необходимости.	Усл.ед.	1		1 раз в год
29	Проверка целостности и надежности крепления проводников заземления на установках и в шкафах управления.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
30	Проверка соответствия настроек частотных приводов номинальным значениям электродвигателей.	Усл.ед.	1		1 раз в год
31	Проверка систем визуализации и диспетчеризации путем имитации аварийных сигналов, сигналов запуска и останова систем.	Усл.ед.	1		1 раз в год
32	Проверка и анализ записей журнала аварий в контроллерах, дополнительная настройка контроллеров по результатам анализа, проверка отсутствия сбоев в программном обеспечении, изменение параметров (при необходимости)	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
33	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Усл.ед.	1		

II. Тепловые пункты

34	Проверка затяжки фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов и фитингов систем.	Усл.ед.	1		1 раз в год
35	Контроль отсутствия опотеваний, потоков, течей и свищей на трубопроводах и агрегатах узлов обвязки.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
36	Проверка целостности теплоизоляции на узлах, ее восстановление при необходимости.	Усл.ед.	1		1 раз в год
37	Удаление воздуха из систем теплоносителей, в том числе, непосредственно из насосов (там, где это возможно)	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
38	Ревизия фильтров грубой очистки гидравлического контура.	Усл.ед.	1		1 раз в 3 месяца
39	Проверка свободного хода запорно-регулирующей арматуры, контроль отсутствия течей из сальников крацов, вентиля и клапанов при их закрытии-открытии, смазка штоков клапанов и исполнительных механизмов для предотвращения пересыхания уплотнительных материалов.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц

а) Обслуживание системы автоматического управления тепловыми пунктами включающее в себя:

40	Контроль параметров питающей электросети.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
41	Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и ТЭНов.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц

42	Проверка работоспособности ТЭНов по измеренному сопротивлению (в случае применения электрокалориферов нагрева)	Усл.ед.	1	1 раз в месяц
43	Проверка надежности крепления приборов автоматики (реле, датчиков, исполнительных механизмов и пр.), их очистка от пыли и грязи.	Усл.ед.	1	1 раз в год
44	Протяжка винтовых электрических соединений.	Усл.ед.	1	1 раз в год
45	Проверка качества регулирования параметров на различных режимах работы.	Усл.ед.	1	1 раз в год
46	Проверка систем автоматического управления на отработку аварийных сигналов путем их имитации.	Усл.ед.	1	1 раз в год
47	Проверка показаний датчиков по образцовым приборам, калибровка датчиков при необходимости.	Усл.ед.	1	1 раз в год
48	Проверка целостности и надежности крепления проводников заземления на установках и в шкафах управления.	Усл.ед.	1	1 раз в месяц
49	Проверка соответствия настроек частотных приводов номинальным значениям электродвигателей.	Усл.ед.	1	1 раз в год
50	Проверка систем визуализации и диспетчеризации путем имитации аварийных сигналов, сигналов запуска и останова систем.	Усл.ед.	1	1 раз в год
51	Проверка и анализ записей журнала аварий в контроллерах, дополнительная настройка контроллеров по результатам анализа, проверка отсутствия сбоев в программном обеспечении, изменение параметров (при необходимости)	Усл.ед.	1	1 раз в месяц
52	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Усл.ед.	1	
III. Холодильные машины (чиллеры)				
53	Расконсервация, прогрев, запуск и прогон ХМ в начале весенне-летнего сезона; останов и консервация ХМ в конце сезона.	Усл.ед.	1	1 раз в сезон
54	Осмотр трубопроводов и агрегатов фреонового контура на предмет обнаружения следов утечки масла, протяжка резьбовых соединений трубопроводов и сальников запорной арматуры.	Усл.ед.	1	1 раз в месяц
55	Проверка работоспособности нагревателей картеров компрессоров.	Усл.ед.	1	1 раз в месяц
56	Очистка поверхностей воздушных конденсаторов.	Усл.ед.	1	2 раза в сезон
57	Проверка уровня масла в компрессорах.	Усл.ед.	1	1 раз в неделю

58	Контроль основных параметров фреонового контура (давление всаса, давление нагнетания, давление масла, перегрев, переохладение, полный температурный напор)	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
59	Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров и вентиляторов.	Усл.ед.	1		1 раз в сезон
60	Проведение кислотного теста компрессорного масла.	Усл.ед.	1		1 раз в сезон
61	Контроль величины токов, потребляемых электродвигателями компрессоров и вентиляторов.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
62	Проверка качества и плотности органических теплоносителей, удаление воздуха из гидросистем, ревизия фильтров грубой очистки.	Усл.ед.	1		1 раз в сезон
63	Проверка приборным методом расхода теплоносителя через испаритель ХМ.	Усл.ед.	1		1 раз в сезон
64	Проверка срабатывания защиты ХМ путем имитации аварийных сигналов.	Усл.ед.	1		1 раз в сезон
65	Анализ записей журнала аварий контроллеров, дополнительные настройки систем управления ХМ по результатам анализа.	Усл.ед.	1		По мере необходимости
66	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Усл.ед.	1		

IV. Гидромодули и насосные станции холодильных машин

а) Обслуживание гидромодулей и насосных станций ХМ включает в себя:

67	Проверка затяжки фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов и фитингов систем.	Усл.ед.	1		1 раз в год
68	Проверка отсутствия коррозии на наружных поверхностях трубопроводов, фланцев, фитингов, агрегатов и запорно-регулирующей арматуры.	Усл.ед.	1		1 раз в год
69	Контроль отсутствия отпотеваний, потеков, течей и свищей на трубопроводах и агрегатах узлов обвязки.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
70	Проверка целостности теплоизоляции на узлах, ее восстановление при необходимости.	Усл.ед.	1		1 раз в год
71	Удаление воздуха из систем теплоносителей, в том числе, непосредственно из насосов (там, где это возможно).	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
72	Ревизия фильтров грубой очистки гидравлического контура.	Усл.ед.	1		1 раз в 3 месяца
73	Проверка свободного хода запорно-регулирующей арматуры, контроль отсутствия течей из сальников кранов, вентилей и клапанов при их закрытии-открытии, смазка штоков клапанов и исполнительных механизмов для	Усл.ед.	1		1 раз в месяц

	предотвращения пересыхания уплотнительных материалов.				
74	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Услед.	1		
75	Измерение расхода холодоносителя с помощью поверенного расходомера. В случае недостижения расходом номинала, подвергаются ревизии насосы и обратные клапана гидромодулей и станций.	Услед.	1		1 раз в сезон
б) Обслуживание электрооборудования и системы автоматического управления гидромодулями и насосными включает в себя:					
76	Контроль параметров питающей электросети.	Услед.	1		1 раз в месяц
77	Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и ТЭНов.	Услед.	1		1 раз в месяц
78	Проверка работоспособности ТЭНов по измеренному сопротивлению (в случае применения электрокалориферов нагрева)	Услед.	1		1 раз в месяц
79	Проверка надежности крепления приборов автоматики (реле, датчиков, исполнительных механизмов и пр.), их очистка от пыли и грязи.	Услед.	1		1 раз в год
80	Протяжка винтовых электрических соединений.	Услед.	1		1 раз в год
81	Проверка качества регулирования параметров на различных режимах работы.	Услед.	1		1 раз в год
82	Проверка систем автоматического управления на отработку аварийных сигналов путем их имитации.	Услед.	1		1 раз в год
83	Проверка показаний датчиков по образцовым приборам, калибровка датчиков при необходимости.	Услед.	1		1 раз в год
84	Проверка целостности и надежности крепления проводников заземления на установках и в шкафах управления.	Услед.	1		1 раз в месяц
85	Проверка соответствия настроек частотных приводов номинальным значениям электродвигателей.	Услед.	1		1 раз в год
86	Проверка систем визуализации и диспетчеризации путем имитации аварийных сигналов, сигналов запуска и останова систем.	Услед.	1		1 раз в год
87	Проверка и анализ записей журнала аварий в контроллерах, дополнительная настройка контроллеров по результатам анализа, проверка отсутствия сбоя в программном обеспечении, изменение параметров (при необходимости)	Услед.	1		1 раз в месяц
88	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	Услед.	1		

V. Фанкойлы

89	Замена воздушного фильтра.	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
90	Очистка оребрения теплообменника от загрязнений.	Усл.ед.	1		2 раза в год
91	Проверка, очистка, проливка и дезинфекция поддона сбора конденсата и дренажа.	Усл.ед.	1		2 раза в год
92	Проверка работы трехходового клапана.	Усл.ед.	1		2 раза в год
93	Проверка работы агрегатов на различных режимах.	Усл.ед.	1		1 раз в 3 месяца
94	Протяжка винтовых электрических соединений.	Усл.ед.	1		2 раза в год
95	Контроль наличия и надежности крепления проводников заземления.	Усл.ед.	1		2 раза в год
96	Проверка целостности элементов управления.	Усл.ед.	1		2 раза в год
97	Проверка отсутствия сбросов в программном обеспечении, изменение параметров, настройка систем (при необходимости)	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
98	Проверка отсутствия на трубопроводах, фланцах, резьбовых соединениях, кранах и вентиллях системы холодоснабжения отпотеваний, потоков, течей и свищей.	Усл.ед.	1		2 раза в год
99	Проверка целостности теплоизоляции трубопроводов, восстановление при необходимости.	Усл.ед.	1		1 раз в год
100	Проверка действия ПДУ, замена элементов питания при необходимости.	Усл.ед.	1		2 раза в год
101	Текущий ремонт с поставкой запчастей.	Усл.ед.	1		

VI. Системы VRV

102	Замена воздушных фильтров внутренних блоков.	Усл.ед.	1		2 раза в год
103	Очистка от загрязнений и дезинфекция слеп. составом поверхностей испарителей внутренних блоков.	Усл.ед.	1		2 раза в год
104	Проверка, очистка, проливка и дезинфекция поддона сбора конденсата и дренажа.	Усл.ед.	1		2 раза в год
105	Промывка от загрязнений поверхностей конденсаторов наружных блоков.	Усл.ед.	1		2 раза в год
106	Контроль отсутствия подтеков масла на трубопроводах, соединениях, фитингах, кранах и клапанах фреопроводов.	Усл.ед.	1		2 раза в год
107	Контроль целостности теплоизоляции, ее восстановление при необходимости.	Усл.ед.	1		1 раз в год

108	Контроль основных параметров фреоновых контуров на разных режимах работы.	Усл.ед.	1		2 раза в год
109	Дозаправка систем фреоном при необходимости.	Усл.ед.	1		
110	Проверка уровня заправки компрессоров маслом (при наличии смотрового стекла)	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
111	Проведение кислотного теста компрессорного масла при имеющихся на то основаниях (цвет индикатора во фреоновом смотровом стекле находится в переходной или опасной зоне)	Усл.ед.	1		1 раз в год
112	Контроль наличия и крепления проводов заземления к каждому блоку.	Усл.ед.	1		1 раз в год
113	Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров и вентиляторов.	Усл.ед.	1		1 раз в год
114	Протяжка винтовых электрических соединений.	Усл.ед.	1		1 раз в год
115	Проверка функционирования ПДУ систем на отсутствие ошибок, устойчивую связь с блоками, надежное электропитание. По результатам – сброс ошибок, настройка согласно ИЭ, замена элементов питания (при необходимости)	Усл.ед.	1		1 раз в месяц
116	Текущий ремонт с поставкой запчастей.	Усл.ед.	1		

VII. Сплит-системы

а) Обслуживание сплит-систем включает в себя:

117	Замена воздушных фильтров внутренних блоков.	усл.ед	1		2 раза в год
118	Очистка от загрязнений и дезинфекция спец. составом поверхностей испарителей внутренних блоков.	усл.ед	1		2 раза в год
119	Проверка, очистка, проливка и дезинфекция поддона сбора конденсата и дренажа.	усл.ед	1		2 раза в год
120	Промывка от загрязнений поверхностей конденсаторов наружных блоков.	усл.ед	1		2 раза в год
121	Контроль отсутствия подтеков масла на трубопроводах, соединениях, фитингах, кранах и клапанах фреонопроводов.	усл.ед	1		2 раза в год
122	Контроль целостности теплоизоляции, ее восстановление при необходимости.	усл.ед	1		1 раз в год
123	Контроль основных параметров фреоновых контуров на разных режимах работы.	усл.ед	1		2 раза в год
124	Дозаправка систем фреоном при необходимости.	усл.ед	1		
125	Проверка уровня заправки компрессоров маслом (при наличии смотрового стекла)	усл.ед	1		1 раз в месяц

126	Проведение кислотного теста компрессорного масла при имеющихся на то основаниях (цвет индикатора во фреономом смотровом стекле находится в переходной или опасной зоне)	услед	1		1 раз в год
127	Контроль наличия и крепления проводов заземления к каждому блоку.	услед	1		1 раз в год
128	Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей компрессоров и вентиляторов.	услед	1		1 раз в год
129	Протяжка винтовых электрических соединений.	услед	1		1 раз в год
130	Проверка функционирования ПДУ систем на отсутствие ошибок, устойчивую связь с блоками, надежное электропитание. По результатам – оброс ошибок, настройка согласно ИЭ, замена элементов питания (при необходимости)	услед	1		1 раз в месяц
131	Протяжка винтовых электрических соединений низкотемпературного («зимнего») комплекта, проверка работоспособности нагревателя картера компрессора (если установлен)	услед	1		1 раз в год
132	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	услед	1		

VIII. Внутренние сети систем вентиляции (воздуховоды, дрессель-клапана, теплоизоляция, воздухоораспределительные устройства)

133	Проверка целостности уплотнителя во фланцевых соединениях воздуховодов, контроля отсутствия утечек воздуха.	услед	1		1 раз в год
134	Очистка от загрязнений внутренних поверхностей воздуховодов, воздухоораспределительных устройств.	услед	1		1 раз в год
135	Восстановление поврежденной теплоизоляции.	услед	1		1 раз в год
136	Замена отдельных участков воздуховодов (при необходимости), устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер.	услед	1		По мере необходимости
137	Замеры скоростей потоков воздуха и регулировка систем по расходу воздуха в соответствии с проектными значениями.	услед	1		1 раз в год
138	Текущий ремонт с поставкой запчастей и расходных материалов.	услед	1		

IX. Работы по монтажу/демонтажу сплит-систем

а. работы по монтажу/демонтажу внутреннего блока сплит-систем:

139	Перемещение фреона в наружный блок.	услед	1		По мере необходимости
140	Демонтаж внутреннего блока.	услед	1		
141	Удлинение фреоновых труб (пайка соединений), кабелей питания и связи, трубопровода отвода конденсата.	услед	1		
142	Пробивка нового отверстия (при необходимости)	услед	1		

143	Демонтаж/монтаж по новому месту кронштейнов крепления блока;	усл.ед	1	
144	Монтаж внутреннего блока.	усл.ед	1	
145	Вакуумирование системы.	усл.ед	1	
146	Открытие кранов, запуск, пусконаладочные работы, контроль основных параметров фреоновой контура.	усл.ед	1	

б. работы по монтажу/демонтажу наружного блока сплит-системы:

147	Перемещение фреона во внутренний блок.	усл.ед	1	
148	Демонтаж наружного блока.	усл.ед	1	
149	Удлинение фреоновых труб (пайка соединения), кабелей питания и связи, трубопровода отвода конденсата.	усл.ед	1	
150	Пробивка нового отверстия (при необходимости)	усл.ед	1	
151	Демонтаж/монтаж по новому месту кронштейнов крепления блока;	усл.ед	1	
152	Монтаж наружного блока.	усл.ед	1	
153	Вакуумирование системы.	усл.ед	1	
154	Открытие кранов, запуск, пусконаладочные работы, контроль основных параметров фреоновой контура.	усл.ед	1	
155	Применение автовышки, альпинистские работы, разборка-сборка подвесных потолков – при необходимости.	усл.ед	1	
156	Текущий ремонт с поставкой запасных частей.	усл.ед	1	

По мере
необходимости

х. Работы по проведению очистки и дезинфекции фильтрующей системы сплит-системы (при необходимости)

157	Очистка и промывка воздушного фильтра	усл.ед	1	
158	Обработка воздушного фильтра дезинфицирующим средством	усл.ед	1	
159	Замена воздушного фильтра при необходимости	усл.ед	1	
160	Очистка радиаторной решетки внутреннего блока сплит-системы	усл.ед	1	
161	Обработка радиаторной решетки внутреннего блока сплит-системы дезинфицирующим средством	усл.ед	1	
162	Обработка накопителя конденсата дезинфицирующим средством	усл.ед	1	
163	Заполнение журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции фильтрующих систем	усл.ед	1	

По мере
необходимости

**Перечень комплектующих, запасных частей и расходных материалов используемых
при выполнении Работ**

№	Наименование	Ед. изм.	Стоимость единицы, рублей (с НДС)
1.	Подшипниковый узел TNA GG ASE 06 в сборе (диаметр вала 30 мм) или эквивалент	шт.	
2.	Подшипник NSK 6208ZZ или эквивалент	шт.	
3.	Подшипник NSK 6205ZZ или эквивалент	шт.	
4.	Подшипник NSK 6204ZZ или эквивалент	шт.	
5.	Подшипник SKF YET 204 или эквивалент	шт.	
6.	Подшипник SKF YET 205 или эквивалент	шт.	
7.	Подшипник SKF YET 206 или эквивалент	шт.	
8.	Подшипник SKF YET 207 или эквивалент	шт.	
9.	Подшипник NSK 6202ZZ или эквивалент	шт.	
10.	Подшипник NSK 6203ZZ или эквивалент	шт.	
11.	Подшипник NSK 6206ZZ или эквивалент	шт.	
12.	Шкив 2SPZ100 в сборе с конусной муфтой 1610 (внутренний диаметр 25 мм) или эквивалент	шт.	
13.	Конусная втулка taper Bush 1610 Внутренний диаметр 28 мм или эквивалент	шт.	
14.	Шкив 1SPA100 в сборе с конусной муфтой 1610 (внутренний диаметр 20 мм) или эквивалент	шт.	
15.	Шкив 1SPA100 в сборе с конусной муфтой 1610 (внутренний диаметр 24 мм) или эквивалент	шт.	
16.	Электродвигатель 2AI.90L4PAU 380 V 2,2 кВт 1420 об/мин. диаметр вала 24 мм. или эквивалент	шт.	
17.	Эл. двигатель Polag Bear DSN-500N или эквивалент	шт.	
18.	Эл. двигатель SMEM TA112M2 или эквивалент	шт.	
19.	Эл. двигатель SMEM 65M 90L2 или эквивалент	шт.	
20.	Эл. двигатель SMEM 5AZ 100L A-4B3 или эквивалент	шт.	
21.	Эл. двигатель BROOK TDA 90S4/02 или эквивалент	шт.	
22.	Эл. двигатель BROOK TDA 100L2/02 или эквивалент	шт.	
23.	Эл. двигатель BROOK TDA 90L2/02 или эквивалент	шт.	
24.	Эл. двигатель BROOK TDA 90S2/01 или эквивалент	шт.	
25.	Эл. двигатель SMEM 6SM90L 4 или эквивалент	шт.	
26.	Эл. двигатель SMEM 6SM100LB4 или эквивалент	шт.	
27.	Эл. двигатель SMEM 6SM90S4 или эквивалент	шт.	
28.	Эл. двигатель SMEM 6SM80B4 или эквивалент	шт.	
29.	Эл. двигатель CAG HLE2 90L-2S9 или эквивалент	шт.	
30.	Эл. двигатель SMEM 160 L 418 IMB3 или эквивалент	шт.	
31.	Эл. двигатель SMEM 160 M 48 IMB3 или эквивалент	шт.	
32.	Эл. двигатель SMEM TA132M4/8W или эквивалент	шт.	
33.	Эл. двигатель SMEM TA112M4/8PCW или эквивалент	шт.	
34.	Эл. двигатель SMEM 180 L 4/8 или эквивалент	шт.	
35.	Эл. двигатель SMEM 160M 4/8 или эквивалент	шт.	
36.	Эл. двигатель M3AA132SMB2 или эквивалент	шт.	
37.	Эл. двигатель M3AA090LB или эквивалент	шт.	
38.	Эл. двигатель M3AA132SMB4 или эквивалент	шт.	
39.	Эл. двигатель M3AA112MB2 или эквивалент	шт.	
40.	Эл. двигатель M3AAT80C-2 или эквивалент	шт.	
41.	Эл. двигатель M2AA071B2+K1 или эквивалент	шт.	
42.	Эл. двигатель ВР 300-45 №4 Лев. 2,2кВт, 960 об/мин или эквивалент	шт.	
43.	Эл. двигатель ВР 300-45 №4 Прав. 2,2кВт, 960 об/мин или эквивалент	шт.	
44.	Эл. двигатель ВР 300-45 №3,15 Лев. 1,1кВт, 1500 об/мин или эквивалент	шт.	
45.	Эл. двигатель ВР 300-45 №3,15 Прав. 1,1кВт, 1500 об/мин или эквивалент	шт.	

46.	Эл. двигатель CROMPTON INVENSYS EFF2 T-DA90L2/02 2,2кВт 2845 об/мин или эквивалент	шт.
47.	Эл. двигатель AIP80A4 1,1кВт 380В или эквивалент	шт.
48.	Эл. двигатель AIP100L6У 4 кВт или эквивалент	шт.
49.	Эл. двигатель AIP904 2 2,2 кВт или эквивалент	шт.
50.	Эл. двигатель AIP100L6У3 2,2кВт 380В 945об/мин или эквивалент	шт.
51.	Электродвигатель AIP63B2У3 или эквивалент	шт.
52.	Электродвигатель AIP71B2У2 или эквивалент	шт.
53.	Эл. двигатель Z132M2-4 1кВт 1460 об/мин или эквивалент	шт.
54.	Циркуляционный насос Grundfos Alpha р/п 59546652 или эквивалент	шт.
55.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-80 180 или эквивалент	шт.
56.	Циркуляционный насос Wilo TOP-S50/7 или эквивалент	шт.
57.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-60 или эквивалент	шт.
58.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-60F или эквивалент	шт.
59.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-120F или эквивалент	шт.
60.	Насос GRUNDFOS MGE112MB2-28FT130-B или эквивалент	шт.
61.	Насос GRUNDFOS CH12-30AW3BQQB или эквивалент	шт.
62.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-120F или эквивалент	шт.
63.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 50-120F или эквивалент	шт.
64.	Насос LOWARA FHE 50-125/40с эл. двигателем LM112 RB14S2/340 4 кВт или эквивалент	шт.
65.	Насос циркуляционный GRUNDFOS ALPHA+ 25-60 180 или эквивалент	шт.
66.	Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 40-60/2F или эквивалент	шт.
67.	Циркуляционный насос Grundfos Alpha р/п 59546652 или эквивалент	шт.
68.	Вентиляционная улитка NICOTRA VRE RDN 200L или эквивалент	шт.
69.	Вентиляционная улитка NICOTRA VRE RDN 250R или эквивалент	шт.
70.	Вентиляционная улитка NICOTRA VRE RDN 280R или эквивалент	шт.
71.	Вентиляционная улитка COMEFRI TL1 9-9 или эквивалент	шт.
72.	Вентиляционная улитка COMEFRI THLZ315R или эквивалент	шт.
73.	Вентилятор ZIEHL-ABE66 или эквивалент	шт.
74.	Вентилятор RM 31C.CR/Sm12-024 или эквивалент	шт.
75.	Вентиляционная улитка COMEFRI THLZ 560 RA или эквивалент	шт.
76.	Вентиляционная улитка COMEFRI THLZ 500 RA или эквивалент	шт.
77.	Вентиляционная улитка COMEFRI THLZ 315 R или эквивалент	шт.
78.	Вентилятор BMAPST A6D800-ADD1-01(для чиллера) или эквивалент	шт.
79.	Канальный вентилятор ZIEHL-ABEGG 210203 или эквивалент	шт.
80.	Вентилятор канальный ZIEHL-ABEGG PR60-35/31-4D или эквивалент	шт.
81.	Вентилятор ziehl-abegg FE071-SDA.6F.2 или эквивалент	шт.
82.	Электропривод воздушной заслонки (Sauter ASF122 F220) или эквивалент	шт.
83.	Электропривод воздушной заслонки (Polar Beat ASO-R16.F) или эквивалент	шт.
84.	Электрический привод для 3-х ходового клапана SAUTER AVM321F112 или эквивалент	шт.
85.	Электрический привод для 3-х ходового клапана SAUTER AVM125S F132 или эквивалент	шт.
86.	Электрический привод для 3-х ходового клапана SAUTER AVM114S F132 или эквивалент	шт.
87.	Электрический привод для 3-х ходового клапана REGIN AQM2000A-1R 24VAC 6VA или эквивалент	шт.
88.	Электрический привод для 3-х ходового клапана JOHNSON CONTROLS VA-7242-1001 или эквивалент	шт.
89.	Эл. привод для 3-х ходового клапана Sauter AVM 115 F132 или эквивалент	шт.
90.	Эл. привод для 3-х ходового клапана ESBE AB ARA662 или эквивалент	шт.
91.	Привод заслонки ALLFA AS230-10-S или эквивалент	шт.
92.	Привод эл. двигателя Nirone Pimax 10mbar или эквивалент	шт.
93.	Эл. привод для 3-х ходового клапана Sauter AVM 234 SF132 или эквивалент	шт.
94.	Эл. привод для 3-х ходового клапана ESBE AB 1205200095 или эквивалент	шт.
95.	Эл. привод воздушной заслонки Sauter ASF122 F120 или эквивалент	шт.
96.	Эл. привод воздушной заслонки Belimo LF 230 или эквивалент	шт.
97.	Эл. привод воздушной заслонки Belimo AS 230-8-S 8mmp или эквивалент	шт.
98.	Эл. привод воздушной заслонки Sauter ASF112 F220 или эквивалент	шт.

99.	Эл. привод воздушной заслонки ALLFA AS230-10S или эквивалент	шт.
100.	Эл. привод парового клапана Sprag Sarco EL 7213A-SE или эквивалент	шт.
101.	Эл. привод воздушной заслонки Sauter ASF122 F220 или эквивалент	шт.
102.	Эл. привод воздушной заслонки Sauter ASF123S F122 или эквивалент	шт.
103.	Эл. привод для 3-х ходового клапана Sauter AVM 114SF или эквивалент	шт.
104.	Эл. привод ASO-R16.F или эквивалент	шт.
105.	Эл. привод ASO-R08.F или эквивалент	шт.
106.	Эл. привод Polat Bear ASO-R16.F или эквивалент	шт.
107.	Эл. Привод DAN230F AC 230V или эквивалент	шт.
108.	Эл. привод воздушной заслонки Sauter AVM321 F112 или эквивалент	шт.
109.	Эл. привод REGIN RVAN5-24A с переходником OVA-121 или эквивалент	шт.
110.	Эл. привод для 3-х ходового клапана Sauter AVF125S F132 или эквивалент	шт.
111.	Клапан 3-х ходовой Sauter VVN040 F200 или эквивалент	шт.
112.	Клапан 3-х ходовой Sauter BXN 050 F200 или эквивалент	шт.
113.	Клапан 3-х ходовой Sauter FXN040 F200 или эквивалент	шт.
114.	Клапан 3-х ходовой ESBE DN50 2" PN6 C1719 или эквивалент	шт.
115.	Клапан 3-х ходовой Sauter BUF 055 F 300 или эквивалент	шт.
116.	Клапан 3-х ходовой Sprag Sarco LE 33 TTSUSS.2 или эквивалент	шт.
117.	Реле контроля чередования фаз FINDER 72.31.8.400.0000 или эквивалент	шт.
118.	Датчик дифференциального давления KIMO CP 50 или эквивалент	шт.
119.	Датчик температуры CAREL A SIT030000, Rev.1.000 или эквивалент	шт.
120.	Реле дифф. Давления Sauter DDL 105 F001 или эквивалент	шт.
121.	Реле дифф. Давления Sauter DDL 103 F001 или эквивалент	шт.
122.	Термостат Sauter TFL 201 F601 или эквивалент	шт.
123.	Реле TDM ELECTRIC PЭК 78/4 5A/230B, 5A/24B катушка 24VAC или эквивалент	шт.
124.	Реле дифф. Давления Sauter DSD134 F101 или эквивалент	шт.
125.	Датчик температуры обратной воды Sauter EG1311 F101 или эквивалент	шт.
126.	Датчик температуры обратной воды Sauter EG1346 F101 или эквивалент	шт.
127.	Датчик температуры приточного воздуха Sauter EG1347 F001 или эквивалент	шт.
128.	Датчик температуры обратной воды OVEN DTС3125 PT100.B2 или эквивалент	шт.
129.	Датчик температуры приточного воздуха ПОИНТ TC-B-P Pt100 или эквивалент	шт.
130.	Реле дифф. Давления thermokon PDE2.BAD или эквивалент	шт.
131.	Датчик температуры обратной воды Sauter RAK 82.4/3728M или эквивалент	шт.
132.	Датчик температуры приточного воздуха Sauter EGT 347 F101 или эквивалент	шт.
133.	Термостат Sauter TFL 101 F601 или эквивалент	шт.
134.	Реле дифф. Давления Sauter DSU106 F001 или эквивалент	шт.
135.	Реле дифф. Давления Sauter DSD134 F101 или эквивалент	шт.
136.	Реле дифф. Давления Sauter 103 F001 или эквивалент	шт.
137.	Термостат Danfoss KP61 или эквивалент	шт.
138.	Реле дифф. Давления Sauter DDL 110 F001 или эквивалент	шт.
139.	Датчик высокого давления (для чиллера) KELLER PA-21MC/80407/11-30 0-30bar 4-20ma или эквивалент	шт.
140.	Датчик температуры CAREL ASIT03000 или эквивалент	шт.
141.	Реле finder type: 55.34.8.230.0040 5A 250 VAC катушка 230 VAC или эквивалент	шт.
142.	Реле finder type: 55.34.8.024.0040 7A 24VAC катушка 24 VAC или эквивалент	шт.
143.	Реле finder type: 40.31 10 A 250 VAC катушка 24 VDC или эквивалент	шт.
144.	Реле finder type: 40.52 8 A 250 VAC катушка 230 VAC или эквивалент	шт.
145.	Датчик давления R-1 Wika (ALKO) или эквивалент	шт.
146.	Реле перепада давления SFS-50-IP40-1/4 или эквивалент	шт.
147.	Реле протока Danfoss FQS-030GQ9 или эквивалент	шт.
148.	Реле контроля фаз FINDER 55.34.8.110.0040 7A 250B 110VAC или эквивалент	шт.
149.	Твердотельное реле SA3-4080A 480 VAC 80A или эквивалент	шт.
150.	Твердотельное реле SA3-4040A 480 VAC 40A или эквивалент	шт.
151.	Твердотельное реле SAP4040D GOLD или эквивалент	шт.
152.	Предохранитель плавкий 5x20мм 0,25А	шт.
153.	Предохранитель плавкий 5x20мм 0,63А	шт.
154.	Предохранитель плавкий 5x20 мм 1А	шт.
155.	Предохранитель плавкий 5x20 мм 1,6А	шт.
156.	Предохранитель плавкий 5x20 мм 2А	шт.

157.	Предохранитель плавкий 5x20 мм 2,5А	шт.
158.	Предохранитель плавкий 5x20 мм 3,15А	шт.
159.	Предохранитель плавкий 5x20 мм 5А	шт.
160.	Предохранитель керамический WIBER 10А 500V CH10 или эквивалент	шт.
161.	Предохранитель керамический WIBER 50А 500V CH14 или эквивалент	шт.
162.	Погружной датчик температуры NTC 10 кОм или эквивалент	шт.
163.	ABB Автоматический выключатель SH201 1P10A 4,5КА или эквивалент	шт.
164.	ABB Автоматический выключатель SH201 1P16A 4,5КА или эквивалент	шт.
165.	ABB Автоматический выключатель SH201 1P25A 4,5КА или эквивалент	шт.
166.	Переключатель ABB K3SS4-11(B) или эквивалент	шт.
167.	Переключатель ABB K3SS4-11(G) или эквивалент	шт.
168.	Переключатель ABB K2SS4-11(B) или эквивалент	шт.
169.	Блок контактный ABB NO KCB-10B или эквивалент	шт.
170.	Блок контактный ABB N3 KCB-10B или эквивалент	шт.
171.	Автоматический выключатель ABB SH 203L C10 или эквивалент	шт.
172.	Автоматический выключатель ABB SH 203L C16 или эквивалент	шт.
173.	Автоматический выключатель ABB SH 203L C25 или эквивалент	шт.
174.	Автоматический выключатель ABB SH 203L C32 или эквивалент	шт.
175.	Автоматический выключатель ABB SH 201L C10 или эквивалент	шт.
176.	Автоматический выключатель ABB SH 201L C16 или эквивалент	шт.
177.	Автоматический выключатель ABB SH 201L C20 или эквивалент	шт.
178.	Автоматический выключатель ABB SH 201L C25 или эквивалент	шт.
179.	Контактор ABB A12-30-10 (12A AC3) катушка 220В или эквивалент	шт.
180.	Контактор ABB A12-30-10 (12A AC3) катушка 24В AC или эквивалент	шт.
181.	Контактор ABB A26-30-10 (26A AC3) катушка 220В AC или эквивалент	шт.
182.	Контактор ABB A26-30-10 (26A AC3) катушка 24В AC или эквивалент	шт.
183.	Конденсатор пусковой ДПС 30 мкФ, 450 В или эквивалент	шт.
184.	Конденсатор пусковой ДПС 20 мкФ, 450 В или эквивалент	шт.
185.	Конденсатор пусковой ДПС 16 мкФ, 450 В или эквивалент	шт.
186.	Конденсатор пусковой ДПС 12 мкФ, 450 В или эквивалент	шт.
187.	Конденсатор пусковой ДПС 10 мкФ, 450 В или эквивалент	шт.
188.	Конденсатор пусковой ДПС 8 мкФ, 450 В или эквивалент	шт.
189.	Полупроводитель картера danfoss 130Вт 230В арт. 7773122 или эквивалент	шт.
190.	Нагреватель картера 2832205 220W 240V арт. 2832205 или эквивалент	шт.
191.	Блок питания ABB TM 40/24 или эквивалент	шт.
192.	Блок питания ACRO 24 VDC 2 A AD1024-24F или эквивалент	шт.
193.	Тэн воздушный РУСТЭН 2,5 кВт 380 В или эквивалент	шт.
194.	Блок ТЭНов В060-35/22,5 или эквивалент	шт.
195.	Лампочка зеленая тип KL2-100G или эквивалент	шт.
196.	Лампочка красная тип KL2-100G или эквивалент	шт.
197.	Фильтр воздушный карманный грубой очистки 498x247x210мм G-4	шт.
198.	Фильтр воздушный карманный грубой очистки 498x297x210мм G-4	шт.
199.	Фильтр воздушный карманный грубой очистки 798x497x680мм G-4	шт.
200.	Фильтрующий материал PS 405 G-4 Толщина 40 мм или эквивалент	рул.
201.	Фильтрующий материал ФВР-ФГ-250-2-20 G4 Толщина 20 мм или эквивалент	рул.
202.	Фильтр воздушный карманный грубой очистки 590x590x250мм G-4	шт.
203.	Фильтр воздушный карманный грубой очистки 860x640x500мм G-4	шт.
204.	Фильтр воздушный компактный тонкой очистки 592x592x292 мм E-9	шт.
205.	Фильтр воздушный компактный тонкой очистки 592x287x292 мм E-9	шт.
206.	Фильтр воздушный компактный тонкой очистки 592x592x292 мм F-7	шт.
207.	Фильтр воздушный компактный тонкой очистки 592x287x292 мм F-7	шт.
208.	Фильтр воздушный ячейковые складчатые высокой производительности 610x305x292 мм E-10	шт.
209.	Фильтр воздушный ячейковые складчатые высокой производительности 610x610x292 мм E-10	шт.
210.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 498x247x520 мм F-7	шт.
211.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 798x497x635 мм F-7	шт.
212.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 498x297x520 мм F-7	шт.
213.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 592x592x530 мм F-7	шт.
214.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 592x592x635 мм F-7	шт.

215.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 287х592х635 мм F-7	шт.
216.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 287х592х530 мм F-7	шт.
217.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 592х592х500 мм F-7	шт.
218.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 287х592х500 мм F-7	шт.
219.	Фильтр воздушный карманный грубой очистки 592х592х300 мм G-4	шт.
220.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 592х592х600 мм F-7	шт.
221.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 592х592х600 мм F-9	шт.
222.	Фильтры воздушные касетные грубой очистки 592х592х48 G-4	шт.
223.	Фильтры воздушные карманный тонкой очистки 592х592х300 мм F-7	шт.
224.	Фильтры воздушные касетные грубой очистки 490х490х50 мм G-4	шт.
225.	Фильтр воздушный касетные тонкой очистки 490х490х50 мм F-7	шт.
226.	Фильтр воздушный карманный тонкой очистки 490х490х600 мм F-9	шт.
227.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 287х428х300 мм G-4	шт.
228.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 428х428х300 мм G-4	шт.
229.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 287х287х300 мм G-4	шт.
230.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 287х428х300 мм F-7	шт.
231.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 428х428х300 мм F-7	шт.
232.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 287х287х300 мм F-7	шт.
233.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 490х490х300 мм G-4	шт.
234.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 490х490х300 мм F-7	шт.
235.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 490х490х300 мм F-9	шт.
236.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 798х497х600 мм G-4	шт.
237.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 598х447х210 мм G-4	шт.
238.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 598х347х520 мм F-5	шт.
239.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 598х347х520 мм F-7	шт.
240.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 925х538х210 мм G-4	шт.
241.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 925х538х210 мм F-7	шт.
242.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 925х538х400 мм F-9	шт.
243.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 490х245х420 мм G-4 рамка 10 мм	шт.
244.	Фильтры воздушные карманные грубой очистки 595х345х520 мм G-4	шт.
245.	Фильтры воздушные карманные тонкой очистки 595х345х520 мм F-7	шт.
246.	Фильтр воздушный карманный G4 535х920х170мм рамка 25мм	шт.
247.	Фильтр воздушный карманный F7 535х920х170мм рамка 25мм	шт.
248.	Фильтр воздушный карманный F9 535х920х360мм рамка 25мм	шт.
249.	Частотный преобразователь HYUNDAI N700E-110HF/150HFP или эквивалент	шт.
250.	Частотный преобразователь HYUNDAI N700E-075HF/110HFP или эквивалент	шт.
251.	Частотный преобразователь MITSUBISHI FR-F700-00170-EC или эквивалент	шт.
252.	Частотный преобразователь TECORP ELECTRONICS CO HC1A02D243C или эквивалент	шт.
253.	Частотный преобразователь Danfoss 132F058 11 кВт или эквивалент	шт.
254.	Частотный преобразователь Danfoss 132F024 3,0 кВт или эквивалент	шт.
255.	Частотный преобразователь Danfoss VLT132F 0022 или эквивалент	шт.
256.	Частотный преобразователь Danfoss VLT132 0030 или эквивалент	шт.
257.	Частотный преобразователь Danfoss VLT132 0026 или эквивалент	шт.
258.	Частотный преобразователь Danfoss VLT132 0028 или эквивалент	шт.
259.	Частотный преобразователь HEASYS DRIVE ED3100-4T0110FP 10С CV1.3 или эквивалент	шт.
260.	Частотный преобразователь HEASYS DRIVE ED3100-4T0040FP CV1.3 или эквивалент	шт.
261.	Частотный преобразователь SVO401 G5A-4 или эквивалент	шт.
262.	Частотный преобразователь MINI-L-4T0015FP или эквивалент	шт.
263.	Частотный преобразователь 4DI-AI EY/2267F101 или эквивалент	шт.
264.	Частотный преобразователь Danfoss 132F0003 или эквивалент	шт.
265.	Кран шаровой нержавеющий приварной DN 32 200 градусов	шт.
266.	Кран шаровой стальной приварной DN 32 200 градусов	шт.
267.	Кран шаровой стальной приварной DN 25 200 градусов	шт.
268.	Кран шаровой стальной приварной DN 40 200 градусов	шт.
269.	Кран шаровой стальной приварной DN 65 200 градусов	шт.
270.	Кран шаровой стальной приварной DN 80 200 градусов	шт.

271.	Кран шаровой 1/2" DN15 (папа-мама)	шт.
272.	Кран шаровой 1 1/4" (лагуль)	шт.
273.	Кран шаровой с вн./вн. резьбой 1"	шт.
274.	Кран шаровой с вн./вн. резьбой 1/2"	шт.
275.	Кран шаровой с вн./вн. резьбой 3/4"	шт.
276.	Кран предохранительный водяной FLAMCO 3/4 6 bar или эквивалент	шт.
277.	Кран предохранительный паровой FLAMCO 1 1/2 7 bar или эквивалент	шт.
278.	Клапан обратный двухстворчатый Tescof DN50 PN16 или эквивалент	шт.
279.	Клапан обратный STC 1" или эквивалент	шт.
280.	Клапан обратный STC 1 1/2" или эквивалент	шт.
281.	Клапан обратный STC 1 1/4" или эквивалент	шт.
282.	Клапан обратный STC 2" или эквивалент	шт.
283.	Клапан обратный STC 3/4" или эквивалент	шт.
284.	Предохранительный клапан Ptescor S 960 1 1/2" 7bar 2312kW или эквивалент	шт.
285.	Обратный клапан Tescof Body CB3440 EN 250 или эквивалент	шт.
286.	Конденсатоотводчик Spirex Sagco FHN 10-4,5 или эквивалент	шт.
287.	Конденсатоотводчик поплавковый FTGS14-14 DN15 (фланцевый) или эквивалент	шт.
288.	Конденсатоотводчик поплавковый FTGS14-14 DN25 (фланцевый) или эквивалент	шт.
289.	Теплообменник ALFA LAVAL TS6-MFG 10 пластин 16 бар 180 град или эквивалент	шт.
290.	Расширительный бак reflex NG-50 1,6 бар, 10/70 град. Цельсия или эквивалент	шт.
291.	Расширительный бак reflex NG-18 1,6 бар, 10/70 град. Цельсия или эквивалент	шт.
292.	Расширительный бак Wester WRV-18 или эквивалент	шт.
293.	Теплообменник Теплотекс В-32DX(80M) или эквивалент	шт.
294.	Теплообменник РОСВЕРП Теплообменник -13-71853-01 16бар 150град С или эквивалент	шт.
295.	Воздухоотводчик автоматический 1/2" DN15	шт.
296.	Клиновой ремень SPA 950 или эквивалент	шт.
297.	Клиновой ремень SPA 925 или эквивалент	шт.
298.	Клиновой ремень SPA 1000 или эквивалент	шт.
299.	Клиновой ремень SPA 1120 или эквивалент	шт.
300.	Клиновой ремень SPA 1282 или эквивалент	шт.
301.	Клиновой ремень SPA 1107 или эквивалент	шт.
302.	Клиновой ремень SPA 1257 или эквивалент	шт.
303.	Клиновой ремень SPA 850 или эквивалент	шт.
304.	Клиновой ремень SPA 2240 или эквивалент	шт.
305.	Клиновой ремень SPA 1082 или эквивалент	шт.
306.	Клиновой ремень SPA 1400 или эквивалент	шт.
307.	Клиновой ремень SPA 1957 или эквивалент	шт.
308.	Клиновой ремень SPA 2207 или эквивалент	шт.
309.	Клиновой ремень SPA 1850 или эквивалент	шт.
310.	Клиновой ремень SPA 2430 или эквивалент	шт.
311.	Клиновой ремень SPA 2120 или эквивалент	шт.
312.	Клиновой ремень SPA 843 или эквивалент	шт.
313.	Клиновой ремень SPA 850 или эквивалент	шт.
314.	Клиновой ремень SPA 1320 или эквивалент	шт.
315.	Клиновой ремень SPA 2000 или эквивалент	шт.
316.	Клиновой ремень SPA 1450 или эквивалент	шт.
317.	Клиновой ремень SPA 1032 или эквивалент	шт.
318.	Клиновой ремень SPA 1582 или эквивалент	шт.
319.	Клиновой ремень SPA 2032 или эквивалент	шт.
320.	Клиновой ремень SPA 1450 или эквивалент	шт.
321.	Клиновой ремень SPA 1982 или эквивалент	шт.
322.	Клиновой ремень SPB 2500 или эквивалент	шт.
323.	Клиновой ремень SPB 3550 или эквивалент	шт.
324.	Клиновой ремень SPZ 1250 или эквивалент	шт.
325.	Клиновой ремень SPZ 2087 или эквивалент	шт.
326.	Клиновой ремень SPZ 1462 или эквивалент	шт.

327.	Клиновой ремень SPZ 1180 или эквивалент	шт.
328.	Клиновой ремень SPZ 1800 или эквивалент	шт.
329.	Клиновой ремень SPZ 900 или эквивалент	шт.
330.	Клиновой ремень SPZ 1562 или эквивалент	шт.
331.	Клиновой ремень SPZ 1862 или эквивалент	шт.
332.	Клиновой ремень SPZ 875 или эквивалент	шт.
333.	Клиновой ремень SPZ 1432 или эквивалент	шт.
334.	Клиновой ремень SPZ 2240 или эквивалент	шт.
335.	Клиновой ремень SPZ 1320 или эквивалент	шт.
336.	Клиновой ремень SPZ 2120 или эквивалент	шт.
337.	Клиновой ремень SPZ 1087 или эквивалент	шт.
338.	Клиновой ремень SPZ 1762 или эквивалент	шт.
339.	Клиновой ремень SPZ 1162 или эквивалент	шт.
340.	Клиновой ремень SPZ 1662 или эквивалент	шт.
341.	Клиновой ремень SPZ 1037 или эквивалент	шт.
342.	Клиновой ремень SPZ 2500 или эквивалент	шт.
343.	Клиновой ремень SPZ 1700 или эквивалент	шт.
344.	Клиновой ремень SPZ 1600 или эквивалент	шт.
345.	Клиновой ремень SPZ 2360 или эквивалент	шт.
346.	Клиновой ремень SPZ 1287 или эквивалент	шт.
347.	Клиновой ремень SPZ 2087 или эквивалент	шт.
348.	Клиновой ремень SPZ 850 или эквивалент	шт.
349.	Клиновой ремень SPZ 950 или эквивалент	шт.
350.	Клиновой ремень XPA 1120 или эквивалент	шт.
351.	Термометр TB-063-1 0-120град или эквивалент	шт.
352.	Термометр Wika 0-150 или эквивалент	шт.
353.	Манометр Wika 0-10 bar или эквивалент	шт.
354.	Манометр MP3 YU2 или эквивалент	шт.
355.	Манометр Wika 0-6 bar или эквивалент	шт.
356.	Термометр-манометр TMTB3 или эквивалент	шт.
357.	Термометр TBP63 или эквивалент	шт.
358.	Вальцовка Favor Cool RCT-806 AML или эквивалент	шт.
359.	Уплотнительные прокладки для газа "американка" паронитовые 1/2"	шт.
360.	Уплотнительные прокладки для газа "американка" паронитовые 3/4"	шт.
361.	Уплотнительные прокладки для газа "американка" паронитовые 1"	шт.
362.	Медная труба 1/4" (6,35 мм*0,76 мм), бухта 15 м	шт.
363.	Гайка для соединения мелких труб латунная 1/4"	шт.
364.	Соединитель медных труб 1/4"	шт.
365.	Map-газ (MAPP GAS) 0,6-1,0л или эквивалент	шт.
366.	Пруток 5 Hagis 5620 F1 или эквивалент	шт.
367.	Масло для компрессора Mobile Arctic 22A или эквивалент	л.
368.	Фильтр осушитель для компрессора чиллеров US 848 CM или эквивалент	шт.
369.	Блок-осушитель антикислотный (осушительная антикислотная вставка) Фальсгрунц блок CASTEL 4490/AA или эквивалент	шт.
370.	Болт с полной резьбой оцинкованный M6x20 с гайкой и шайбой	шт.
371.	Болт с полной резьбой оцинкованный M8x25 с гайкой и шайбой	шт.
372.	Болт с полной резьбой оцинкованный M10x70 с гайкой и шайбой	шт.
373.	Болт с полной резьбой оцинкованный M12x70 с гайкой и шайбой	шт.
374.	Анкер забивной M6	шт.
375.	Анкер забивной M8	шт.
376.	Анкер забивной M10	шт.
377.	Шпилька с полной резьбой оцинкованная M6x1000	шт.
378.	Шпилька с полной резьбой оцинкованная M8x1000	шт.
379.	Шпилька с полной резьбой оцинкованная M10x1000	шт.
380.	Лента "Стройбат", монтажная, перфорированная, 20x0,55мм, 25м или эквивалент	шт.
381.	Гибкая вставка фланцевая 45x75x45 (25м)	шт.
382.	Шланг армированный 20мм 25м	шт.
383.	Брезент ВО 400 г/м2, в рулоне 0,9x80м	шт.
384.	Хомутная лента TORK 9мм(30м/рулон) алюминий/цинк (сплав) или эквивалент	шт.
385.	Замок к ленте TORK 9мм оцинкованный, 50шт. или эквивалент	шт.

386.	Испаритель BHE manufacturing Alonte TYPE: FC250-114 EQ или эквивалент	шт.
387.	Компрессор Danfoss Model: SZ240ACBB или эквивалент	шт.
388.	Компрессор Copeland Model: ZP182KCE-TFD-425 или эквивалент	шт.
389.	Компрессор Copeland Model: D6SJ1-4000-AWM/D или эквивалент	шт.
390.	Компрессор Copeland Model: ZR1KCE-TFD-422 или эквивалент	шт.
391.	Компрессор Daikin Model: JTGCVDKYR@BA или эквивалент	шт.
392.	Компрессор Copeland Model: ZR380KCE-NWD-522 или эквивалент	шт.
393.	Компрессор Copeland Model: ZP295KCE-TWD522 или эквивалент	шт.
394.	Компрессор Copeland Model: ZP235KCE-TFD-522 или эквивалент	шт.
395.	Компрессор Daikin Model: SH295A4ABE или эквивалент	шт.
396.	Короб для установки вытяжного фильтра 305x305x300	шт.
397.	Короб для установки вытяжного фильтра 305x610x300	шт.
398.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 400x170x170	м.
399.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 415x325x325	м.
400.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 415x325x630	м.
401.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 415x550x550	м.
402.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 415x630x630	м.
403.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 480x550x1150	м.
404.	Короб с решеткой для установки приточного фильтра 460x630x1240	м.
405.	Изоляция воздуховодов плитами толщина 10 мм Термофол-Р или эквивалент	м.
406.	Изоляция воздуховодов плитами толщина 25 мм Термофол-Р или эквивалент	м.
407.	Клей 88-CA	шт.
408.	Самоклеющаяся лента PE или эквивалент	шт.
409.	Оцинкованная сталь толщина 0,7 мм	м.
410.	Гибкий звукоизолирующий воздуховод диаметр 100	м.
411.	Гибкий звукоизолирующий воздуховод диаметр 125	м.
412.	Гибкий звукоизолирующий воздуховод диаметр 160	м.
413.	Гибкий звукоизолирующий воздуховод диаметр 200	м.
414.	Гибкий звукоизолирующий воздуховод диаметр 250	м.
415.	Гибкий звукоизолирующий воздуховод диаметр 315	м.
416.	Наружная решетка PH-2-5000x1300	шт.
417.	Наружная решетка PH-2-3900x1400	шт.
418.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 75x225	шт.
419.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 75x325	шт.
420.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 125x325	шт.
421.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 125x425	шт.
422.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 125x525	шт.
423.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 125x625	шт.
424.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 225x425	шт.
425.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 225x525	шт.
426.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 225x625	шт.
427.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 325x425	шт.
428.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 325x625	шт.
429.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 425x525	шт.
430.	Вентиляционные решетки стальные с подвижными жалюзи 425x625	шт.
431.	Швеллер №12	м.
432.	Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения толщина 0,5 мм диаметр 100	м.
433.	Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения толщина 0,5 мм диаметр 125	м.
434.	Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения толщина 0,5 мм диаметр 160	м.
435.	Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения толщина 0,5 мм диаметр 200	м.
436.	Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения толщина 0,6 мм диаметр 250	м.
437.	Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения толщина 0,6 мм диаметр 315	м.
438.	Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения толщина 0,5 мм диаметр 100x150	м.

[illegible]

[illegible]

511.	Клапан воздушный регулировочный Лотвентсервис 301 800х300 или эквивалент	шт.
512.	Клапан воздушный регулировочный Лотвентсервис 301 800х400 или эквивалент	шт.
513.	Дроссель-клапан круглый Лотвентсервис 13 100 или эквивалент	шт.
514.	Дроссель-клапан круглый Лотвентсервис 13 125 или эквивалент	шт.
515.	Дроссель-клапан круглый Лотвентсервис 13 160 или эквивалент	шт.
516.	Дроссель-клапан круглый Лотвентсервис 13 200 или эквивалент	шт.
517.	Дроссель-клапан круглый Лотвентсервис 13 250 или эквивалент	шт.
518.	Воздухораспределитель полукруглый пристенный перфорированный ВОП2-160 или эквивалент	шт.
519.	Воздухораспределитель угловой пристенный перфорированный ВОП3-160 или эквивалент	шт.
520.	Насос циркуляционный в комплекте с ответными фланцами Grundfos UPS 50-120F или эквивалент	шт.
521.	Насос циркуляционный в комплекте с ответными фланцами Grundfos UPS 40-120F или эквивалент	шт.
522.	Насос циркуляционный в комплекте с ответными фланцами Grundfos UPS 40-60/2F или эквивалент	шт.
523.	Вентиль запорный фланцевый Ф125, 10 бар с ответными фланцами	шт.
524.	Вентиль запорный фланцевый Ф150, 10 бар с ответными фланцами	шт.
525.	Вентиль запорный фланцевый Ф80, 10 бар с ответными фланцами	шт.
526.	Вентиль запорный фланцевый Ф70, 10 бар с ответными фланцами	шт.
527.	Вентиль запорный фланцевый Ф32, 10 бар с ответными фланцами	шт.
528.	Вентиль запорный фланцевый Ф100, 10 бар с ответными фланцами	шт.
529.	Вентиль запорный фланцевый Ф50, 10 бар с ответными фланцами	шт.
530.	Вентиль запорный муфтовый Ф15	шт.
531.	Труба водогазопроводная электросварная Ф219х5	м.
532.	Труба водогазопроводная электросварная Ф159х4,9	м.
533.	Труба бесшовная горячекатаная Ф133х4,5	м.
534.	Труба водогазопроводная электросварная Ф108х4,5	м.
535.	Труба водогазопроводная электросварная Ф89х3,5	м.
536.	Труба водогазопроводная электросварная Ф76х3,5	м.
537.	Труба водогазопроводная электросварная Ф57х3,5	м.
538.	Труба водогазопроводная легкая d32	м.
539.	Труба водогазопроводная легкая d25	м.
540.	Труба водогазопроводная легкая d15	м.
541.	Теплоизоляция толщиной 30 мм d159	м.
542.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d159	м.
543.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d133	м.
544.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d108	м.
545.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d89	м.
546.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d76	м.
547.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d57	м.
548.	Теплоизоляция толщиной 20 мм d32	м.
549.	Насос циркуляционный в комплекте с ответными фланцами Grundfos LM80-200/187 или эквивалент	шт.
550.	Фильтр: класс очистки H14, размер 610х610х78мм	шт.
551.	Фильтр: класс очистки H14, размер 610х305х78мм	шт.
552.	Высокоэффек. ячеик. складчатые фильтры ФяС Н-14 600х580х150 или эквивалент	шт.
553.	Высокоэффек. ячеик. складчатые фильтры ФяС Н-11 610х305х292 или эквивалент	шт.
554.	Высокоэффек. ячеик. складчатые фильтры ФяС Н-11 610х610х292 или эквивалент	шт.
555.	Высокоэффек. ячеик. складчатые фильтры ФяС Н-10 610х610х292 или эквивалент	шт.
556.	Высокоэффек. ячеик. складчатые фильтры ФяС Н-10 305х610х292 или эквивалент	шт.
557.	Фильтры «Фолтер» карманные G4 498х247х210 (толщина рамки 25мм) или эквивалент	шт.
558.	Фильтры «Фолтер» карманные G4 498х297х210 (толщина рамки 25мм) или эквивалент	шт.
559.	Фильтры «Фолтер» карманные G4 798х497х680 (толщина рамки 25мм) или эквивалент	шт.
560.	Фильтры «Фолтер» карманные G4 425х425х250 (толщина рамки 25мм) или эквивалент	шт.

561.	Фильтры «Фолтер» карманные G4 590x590x250 (толщ.рамки25) или эквивалент	шт.
562.	Фильтры «Фолтер» карманные F7 425x425x530 толщ.рамки25 или эквивалент	шт.
563.	Фильтры карманные «Фолтер» (F7) ФВКсп 498x247x520 толщ.рамки25 или эквивалент	шт.
564.	Фильтры карманные «Фолтер» (F7) ФВКсп 798x497x635 толщ.рамки25 или эквивалент	шт.
565.	Фильтры карманные «Фолтер» (F7) ФВКсп 498x297x520 толщ.рамки25 или эквивалент	шт.
566.	Фильтры ячеёк.складчатые типа ФяС-К (F-7) 592x592x292 или эквивалент	шт.
567.	Фильтры ячеёк.складчатые типа ФяС-К (F-7) 287x592x293 или эквивалент	шт.
568.	Фильтры ячеёковые складчатые типа ФяС-К (H-10) 592x592x290 или эквивалент	шт.
569.	Фильтры ячеёковые складчатые типа ФяС-К (H-10) 595x592x290 или эквивалент	шт.
570.	Фильтры ячеёковые складчатые типа ФяС-К (H-10) 592x297x290 или эквивалент	шт.
571.	Фильтры «Фолтер» карманные (F-7) 592x592x530 или эквивалент	шт.
572.	Фильтры «Фолтер» карманные (F-7) 592x592x635 или эквивалент	шт.
573.	Фильтры «Фолтер» карманные (F-7) 287x592x635 или эквивалент	шт.
574.	Фильтры «Фолтер» карманные (F-7) 287x592x530 или эквивалент	шт.
575.	Фильтры «Фолтер» карманные (F-7) 592x592x500 или эквивалент	шт.
576.	Фильтры «Фолтер» карманные (F-7) 287x592x500 или эквивалент	шт.
577.	Фильтр воздушный ФВК-498-247-210-5-G4/25 или эквивалент	шт.
578.	Фильтр воздушный ФВК-498-297-210-5-G4/25 или эквивалент	шт.
579.	Фильтр воздушный ФВК-798-497-680-8-G4/25 или эквивалент	шт.
580.	Фильтр воздушный ФВК-66-25-6-G4/25 или эквивалент	шт.
581.	Фильтр воздушный ФВК-860-640-500-8-G4/25 или эквивалент	шт.
582.	Фильтр воздушный ФВКом-W-66-292-A9/K5 или эквивалент	шт.
583.	Фильтр воздушный ФВКом-W-63-292-A9/K5 или эквивалент	шт.
584.	Фильтр воздушный ФВКом-W-66-292-A7/K5 или эквивалент	шт.
585.	Фильтр воздушный ФВКом-W-63-292-A7/K5 или эквивалент	шт.
586.	Фильтр воздушный ФВА-НС-610-610-292-E10/K1/U3 или эквивалент	шт.
587.	Фильтр воздушный ФВА-НС-610-305-292-E10/K1/U3 или эквивалент	шт.
588.	Фильтр воздушный ФВК-498-247-520-6-F7/25 или эквивалент	шт.
589.	Фильтр воздушный ФВК-798-497-635-9-F7/25 или эквивалент	шт.
590.	Фильтр воздушный ФВК-498-297-520-6-F7/25 или эквивалент	шт.
591.	Фильтр воздушный ФВК-66-530-8-F7/25 или эквивалент	шт.
592.	Фильтр воздушный ФВК-66-635-8-F7/25 или эквивалент	шт.
593.	Фильтр воздушный ФВК-36-635-4-F7/25 или эквивалент	шт.
594.	Фильтр воздушный ФВК-36-530-4-F7/25 или эквивалент	шт.
595.	Фильтр воздушный ФВК-66-300-6-G4/25 или эквивалент	шт.
596.	Фильтр воздушный ФВК-63-300-6-G4/25 или эквивалент	шт.
597.	Фильтр воздушный ФВК-33-300-3-G4/25 или эквивалент	шт.
598.	Фильтр воздушный ФВК-66-600-8-F7/25 или эквивалент	шт.
599.	Фильтр воздушный ФВК-63-600-8-F7/25 или эквивалент	шт.
600.	Фильтр воздушный ФВК-33-600-4-F7/25 или эквивалент	шт.
601.	Фильтр воздушный ФВА-I-305-610-150-H13/K4/OC0/Y2 или эквивалент	шт.
602.	Фильтр воздушный ФВА-I-305-610-150-H14/K4/OC0/Y2 или эквивалент	шт.
603.	Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-150-H13/K4/OC0/Y2 или эквивалент	шт.
604.	Фильтр воздушный ФВА-II-305-305-78-H13/K4/OC1/Y2 или эквивалент	шт.
605.	Фильтр воздушный ФВКас-III-66-48-G4 или эквивалент	шт.
606.	Фильтр воздушный ФВКас-III-66-48-M5 или эквивалент	шт.
607.	Фильтр воздушный ФВК-РР-66-600-8-F9/25 или эквивалент	шт.
608.	Фильтр воздушный ФВК-РР-66-600-8-F7/20 или эквивалент	шт.
609.	Фильтр воздушный ФВЭл-Т209S/200-600-2000-G4 или эквивалент	шт.
610.	Фильтр воздушный ФВА-П-530-600-150-H14/K4/OC0/Y2 или эквивалент	шт.
611.	Фильтр воздушный ФВА-НС-610-610-292-E100/K1/U3 или эквивалент	шт.
612.	Фильтр воздушный ФВА-НС-610-305-292-E100/K1/U3 или эквивалент	шт.
613.	Фильтр воздушный ФВА-I-305-305-150-H14/K4/OC0/U3 или эквивалент	шт.
614.	Фильтр воздушный ФВА-I-610-610-300-H13/K4/OC0/Y2 или эквивалент	шт.
615.	Фильтрующая ткань G5	м.
616.	Рамка для фильтра 25мм, оцинкованная сталь	шт.
617.	Хепа-Фильтр класс очистки H14, с рамкой 428x428x600 мм	шт.

618.	Фильтр с рамкой для приточных агрегатов 428x428x600 мм G4	шт.
619.	Фильтр с рамкой для приточных агрегатов 428x428x600 мм F7	шт.
620.	Фильтр с рамкой для приточных агрегатов 428x428x600 мм F9	шт.
621.	Рукав напорный ВГ Ф 25 мм (10 атм) ТУ 38-605162-90 или эквивалент	м.
622.	Трубки гофрированные ПВХ d= до 25мм	м.
623.	Труба пластиковая (дренажная), d= до 32мм	м.
624.	Трубки гофрированные дренажные, d= до 22мм	м.
625.	Швеллер сталь г/к №14 140x58x4,9	м.
626.	Арматура сталь г/к №16 класс А3 35ГС	м.
627.	Уголок сталь г/к 40x40x4	м.
628.	Труба сталь эл/сварная прямошовн. 76x3,5	м.
629.	Уголок сталь г/к 50x50x5 №5	м.
630.	Труба сталь ВГП Ду15 s=2,8 обыкновенная	м.
631.	Короб пластиковый типа Legrand 16x16 (мм) или эквивалент	м.
632.	Короб пластиковый типа Legrand 100x50 (мм) или эквивалент	шт.
633.	Приточный диффузор серии E. Диаметр 199мм.	шт.
634.	Приточный диффузор серии E Диаметр 159 мм.	шт.
635.	Вытяжной диффузор серии E. Диаметр 159 мм.	шт.
636.	Потолочный диффузор Размер 600x600	шт.
637.	Гибкий многослойный воздуховод без теплоизоляции Диаметр: 254 мм.	м.
638.	Гибкий многослойный воздуховод без теплоизоляции Диаметр: 203 мм.	м.
639.	Гибкий многослойный воздуховод без теплоизоляции. Диаметр: 162 мм.	м.
640.	Гликоль. Незамерзающая жидкость (-40oC)	л.
641.	Дезинфекционный состав для дезинфекции испарителей кондиционеров	л.
642.	Датчик давления EWPA 007, -0,5...8 бар (гайка) (ID320007) или эквивалент	шт.
643.	Растворитель Хладис ACX или эквивалент	л.
644.	Клапан соленоидный WTSV8615 Н.З. G3/4 или эквивалент	шт.
645.	Масло Bitzer BSE 32 или эквивалент	л.
646.	SFS-50-1-IP40-1/4 Реле перепада давления или эквивалент	шт.
647.	SW-1EPL (DBSF) Реле протока или эквивалент	шт.
648.	Кабель PS3-NI5 (-50/+80C) (к реле.давл.PS3) SW-1EPL (DBSF)	м.
649.	Расширительный вентиль E2V24 16мм x 16мм (E2V24BSM00) 18,6кВт на R22; шагового типа; диал.-30...+50oC или эквивалент	шт.
650.	Пульс управления Модель:ST-AC103RC или эквивалент	шт.
651.	Угол медный 2 1/8" 54мм	м.
652.	Масло Danfoss POE 160 SZ или эквивалент	л.
653.	Инжектор IN1022.R1 Eгесom или эквивалент	шт.
654.	Антифриз бытовой "Хот Блад-40М" или эквивалент	л.
655.	Масло EMKARATE POB OIL RL32-3MAP-синтетическое или эквивалент	л.
656.	Кабель соединительный ALCO PT4-M15 или эквивалент	м.
657.	Муфта тип 77 Viciaulic d 88,9 (3") E или эквивалент	шт.
658.	Датчик давления EPT530M05, 0/30бар, 4/20мА, 8-30Vdc, 7/16-20UNFнаружн., Packard, IP67, 2м или эквивалент	шт.
659.	Вибровставка (2 1/8) V-2-1/8 Максимальное рабочее давление 27,5бар.. Длина 524 мм или эквивалент	шт.
660.	Паста Braze Tec "H" или эквивалент	шт.
661.	Очищающее средство для теплообменников и трубопроводов АЛЬФА ЛАВАЛЬ ALFA CAUS или эквивалент	л.
662.	Реле перепада давления SFS-050-M1 1/4 SAE или эквивалент	шт.
663.	Накладной датчик температуры KFA-Pt 1000 или эквивалент	шт.
664.	Потружной датчик Pt 1000 длина потружной части: 100мм. TG-D1/PT1000 или эквивалент	шт.
665.	Реле протока SW-1EPL (DBSF) или эквивалент	шт.
666.	Компрессор Danfoss Performer scroll compressor model no: SZ240A4CBV. serial no: TG11 5779438 или эквивалент	шт.
667.	Компрессор Copeland scroll model no: ZP235KCE-TWD-522. serial no: 12G145089. customer: 804886 или эквивалент	шт.
668.	Компрессор Copeland scroll model no: ZR380KCE-TWD-522. serial no: 07C168001 или эквивалент	шт.

669.	Компрессор Coreland scroll model no: ZP182KCE-TFD-425. serial no: 11G783687. customer: 8604155 или эквивалент	шт.
670.	Компрессор Coreland scroll model no: ZP182KCE-TFD-425. serial no: 12G748918 W. customer: 8604155 или эквивалент	шт.
671.	Компрессор DWM Coreland model no: D8SJ1-600X-BWM/D. serial no: 03A 78007 или эквивалент	шт.
672.	Нагреватель для подогрева картера компрессора Danfoss SY/SZ 240-300, SZ/SH - 380 или эквивалент	шт.
673.	Кронштейны крепления наружного блока 600x600мм	шт.
674.	Кронштейны крепления наружного блока 450x450мм	шт.
675.	Маслоподъемные петли до d=28мм	шт.
676.	R410A фреон (хладон) Совместимость с типом масла синтетическое	г
677.	R22 фреон (хладон) Совместимость с типом масла минеральное, алкилбензолное, синтетическое	г
678.	Фреон R407	г
679.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 6мм	м.
680.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 9мм	м.
681.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 12мм	м.
682.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 16мм	м.
683.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 19мм	м.
684.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 22мм	м.
685.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 26мм	м.
686.	Труба медная (отожженная) для фреоноконтура 28мм	м.
687.	Фильтр осушитель антикислотный (7/8)	шт.
688.	Фильтр осушитель антикислотный (5/8)	шт.
689.	Фильтр осушитель антикислотный (3/8)	шт.
690.	Фильтр осушитель антикислотный (1/4)	шт.
691.	Фильтр Антикислотный 100% Высота (мм): от 120 до 140; Диаметр (мм): от 92 до 95.*	шт.
692.	Картридж Антикислотный 80+20%; Высота (мм): от 130 до 150; Диаметр (мм): от 92 до 95.	шт.
693.	Электрокабель ВВГнг-LS 3x1,5	м.
694.	Электрокабель ВВГнг-LS 5x1,5	м.
695.	Электрокабель ВВГнг-LS 3x2,5	м.
696.	Электрокабель ВВГнг-LS 5x2,5	м.
697.	Термометр сопротивления накладной Pt100 или эквивалент	шт.
698.	Синяя полиэтиленовая трубка PU 6x4	м.
699.	Автоматический выключатель, 3 полюса 16A	шт.
700.	Автоматический выключатель, 1 полюс 6A	шт.
701.	Термопреобразователь сопротивления ДТС3015-PT100.B2.70 Температура среды -50...120 °C или эквивалент	шт.
702.	Термопреобразователь сопротивления ДТС3005-PT100.B2 Температура среды -50...120 °C или эквивалент	шт.
703.	Термопреобразователь сопротивления ДТС3225-PT100.B2 Температура среды -50...120 °C или эквивалент	шт.
704.	Электронный термостат DF-KJR-21B/D или эквивалент	шт.
705.	Кабель монтажный. Количество жил 7. Сечение жилы (мм/кв) 0,75., Материал жилы Медь или эквивалент	м.
706.	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33 160A 35кА PЭ1600A (SVA20-3-0160) или эквивалент	шт.
707.	Плавающая вставка ПШН-33-125A габарит 00	шт.
708.	Датчик температуры воды РТС 1000 L=10m или эквивалент	шт.
709.	Датчики обратной воды накладные ALTF1 с чувствительным элементом РТ1000 или эквивалент	шт.
710.	Датчики обратной воды с хомутом для крепления на трубу TG-A130 или эквивалент	шт.
711.	Канальные датчики температуры для воздуховодов НТГ 250 с чувствительным элементом РТ1000 или эквивалент	шт.
712.	Канальные датчики температуры для воздуховодов TG-K330 с фланцевым креплением или эквивалент	шт.

713.	Универсальный многофункциональный контроллер, СИ-34 управления приточными системами с водяным обогревом калорифера и водяным охлаждением или эквивалент	шт.
714.	Пульт дистанционного управления и контроля за приточно-вытяжными установками «SCADA к контроллеру СИ -34 или эквивалент	шт.
715.	Электронный термостат DF-KJR-21B/D или эквивалент	шт.
716.	Трехходовой клапан DF-3WV/C. или эквивалент	шт.
717.	Трехходовой клапан DF-3WV/T2/C или эквивалент	шт.
718.	Пульт проводного управления для кондиционеров Mitsubishi electric	шт.
719.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK25ZJP-S или эквивалент	шт.
720.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK35ZJP-S или эквивалент	шт.
721.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK50ZJP-S или эквивалент	шт.
722.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK71ZE-S1 или эквивалент	шт.
723.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK25ZJP-S или эквивалент	шт.
724.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK35ZJP-S или эквивалент	шт.
725.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK50ZJP-S или эквивалент	шт.
726.	Внутренний блок настенного типа MitsubishiHeavySRK71ZE-S1 или эквивалент	шт.
727.	Насос WPL0 MHP1902-E-3-400-50-2/OEM/05/EC 2,1A 0,75kW (Qmax=14м³/ч) или эквивалент	шт.
728.	Насос (двухсанный) WPL0 Typ DPL50/150-4/2 Art.-No. 20896355/1206; Ser.-No. 50240472/0005; PN10; n2900min-1 U400/690V или эквивалент	шт.
729.	Электропривод ALLFA AS-230-10-S или эквивалент	шт.
730.	Электропривод поворотный ESBE ARA 662, 220В, 3-точ, 120сек 1210 18 00 или эквивалент	шт.
731.	Эл. Привод поворотный ESBE ARA 662, 220В, 3-точ, 120 сек 1210 18 00 или эквивалент	шт.
732.	Электропривод ESBE 95-2 трехточ. 230В, 120сек, 15Нм или эквивалент	шт.
733.	Фельстр Ду50 инерционный, стальной, с магнитом Ру 1,6МПа, Т 150 град.С или эквивалент	шт.
734.	Термометр Wika от -20 до 50 град.С или эквивалент	шт.
735.	Манометр Wika от 0 до 10 бар. или эквивалент	шт.
736.	Электродвигатель АИР М63 В2У2 0,55кВт, 2790об/мин или эквивалент	шт.
737.	Эл.двигатель АВВ 3GAA131002-ADEK1 7,5кВт, 2860об/мин, Трехфазный асинхронный электродвигатель серии M2AA, мощность 7,5 кВт, 3000об/мин, лапы IMB3 или эквивалент	шт.
738.	Электродвигатель общего назначения в алюминиевом корпусе. Модель M2AA 100 LB (Код изделия: 3GAA 102 002-**-E), 3кВт, 380В. 1430об/мин. или эквивалент	шт.
739.	Подшипник YET 204-012 или эквивалент	шт.
740.	Подшипник E2.YET 205 или эквивалент	шт.
741.	Подшипник SKF 6204-2Z или эквивалент	шт.
742.	Медная труба EMG PRO 6,35 (1/4) ГОСТ 617-2006 / EN 12735-1, толщина 0,61 мм или эквивалент	м
743.	Медная труба EMG Hailiang ST 6,35 (1/4) EN 12735-1, толщина стенки 0,76 мм или эквивалент	м
744.	Медная труба EMG ST 12,70 (1/2) ГОСТ 617-2006 / ASTM B-280, толщина стенки 0,81 мм или эквивалент	м
745.	Медная труба EMG Hailiang PRO 15,88 (5/8) EN 12735-1, толщина стенки 0,81 мм или эквивалент	м
746.	Медная труба EMG Hailiang PRO 19,05 (3/4) EN 12735-1, толщина стенки 0,81 мм или эквивалент	м
747.	R32 фреон (хладон), 9,5 кг	г
748.	Теплоизоляция трубная из вспененного каучука Ру-флекс ST 6/6 (1/4) или эквивалент	м
749.	Теплоизоляция трубная из вспененного каучука Ру-флекс ST 10/6 (3/8) или эквивалент	м
750.	Теплоизоляция трубная из вспененного каучука Ру-флекс ST 12/6 (1/2) или эквивалент	м
751.	Теплоизоляция трубная из вспененного каучука Ру-флекс ST 15/6 (5/8) или эквивалент	м

752.	Теплоизоляция трубная из вспененного каучука Ру-флекс ST 18/6 (3/4) или эквивалент	м
753.	Шланг дренажный гофрированный 16мм	м
754.	Трубка капиллярная дренажная 6*9 ПВХ	м
755.	Шланг дренажный гофрированный 20мм	м
756.	Сифон RF-ReGO для кондиционеров	шт.
757.	Сифон для кондиционера PROFCool MSP 16-32 с сухим затвором	шт.
758.	Соединитель для дренажа 16мм	шт.
759.	Очиститель щелочной с антибактериальным эффектом DimeAll TechBactClean (5000мл. 1:10) (для испарителя) или эквивалент	шт.
760.	Очиститель Щелочной DimeAll TechClean (5000мл. 1:10) (для конденсатора) или эквивалент	шт.
761.	Средство чистящее PROFCool K-RP (5л) концентрат для очистки радиаторов внутренних блоков или эквивалент	шт.
762.	Вентиль сервисный Control Valve 5/16"-5/16"- 1/4"-5/16" или эквивалент	шт.
763.	Вентиль сервисный Control Valve 1/4"-1/4" или эквивалент	шт.
764.	Вентиль сервисный LOCK-VALVE 1/4" SAE WIGAM или эквивалент	шт.
765.	Вентиль сервисный LOCK-VALVE 5/16" SAE WIGAM или эквивалент	шт.
766.	Дренажная помпа RF POWERFUL (21 л/час, проточная) или эквивалент	шт.
767.	Дренажная помпа WIPCOOL P-12 (12 л/час, проточная) или эквивалент	шт.
768.	Кронштейн 450 для кондиционеров (комплект) ST 2мм	шт.
769.	Кронштейн 500 для кондиционеров (комплект) ST 2 мм EMG	шт.
770.	Кронштейн 700 для кондиционеров (комплект) Optima 2.5 мм	шт.
771.	Кронштейн 830x677 для кондиционеров (комплект)	шт.
772.	Пульт универсальный для кондиционеров КТ-9018E	шт.
773.	Пульт универсальный для кондиционеров КТ-E08	шт.
774.	Комплект для крепления кондиционера (4 болта, 4 гайки, 8 пайб)	шт.
775.	Анкер Цанга M8x10x28, латунный	шт.
776.	Дюбель-гвоздь 6x40 SML	шт.
777.	Дюбель-гвоздь фасальный 10x100 (под ключ)	шт.
778.	Дюбель-гвоздь фасальный 10x120 (под ключ)	шт.
779.	Дюбель-гвоздь фасальный 10x160 (под ключ)	шт.
780.	Дюбель-гвоздь фасальный 10x200 (под ключ)	шт.
781.	Нагреватель дренажа НД-5.5-0.5 саморегулирующийся	шт.
782.	Нагреватель дренажа НД-5.5-0.7 саморегулирующийся	шт.
783.	Нагреватель картера НК-5.4-0.5 саморегулирующийся	шт.
784.	Нагреватель картера НК-5.4-0.7 саморегулирующийся	шт.
785.	Регулятор давления конденсации РДК-9.6	шт.
786.	Регулятор давления конденсации РДК-8.4	шт.
787.	Газ для горелок MAP PRO GAS (МАПП газ для пайки), баллон 450гр или эквивалент	шт.
788.	Конденсатор пусковой СВВ65 25мкф 450В или эквивалент	шт.
789.	Конденсатор пусковой СВВ65 35мкф 450В или эквивалент	шт.
790.	Конденсатор пусковой СВВ65 50мкф 450В или эквивалент	шт.
791.	Конденсатор пусковой СВВ65 60мкф 450В или эквивалент	шт.
792.	Конденсатор пусковой СВВ61-С клеммы 1,5мкф 450VAC 5% или эквивалент	шт.
793.	Конденсатор пусковой СВВ61-С клеммы 2,4мкф 450VAC 5% или эквивалент	шт.
794.	Конденсатор пусковой 2,5мкф 450VAC 5% (37X15X25) СВВ61-С клеммы или эквивалент	шт.
795.	Конденсатор пусковой СВВ61-С клеммы 5мкф 450VAC 5% или эквивалент	шт.
796.	Лента тефлоновая 75мм x 50м, белая, для защиты термозащиты, Avioга или эквивалент	шт.
797.	Гайка накидная 3/8	шт.
798.	Гайка накидная 1/4	шт.
799.	Гайка накидная 1/2	шт.
800.	Гайка накидная 5/8	шт.
801.	Гайка накидная 3/4	шт.
802.	Испаритель внутреннего блока для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
803.	Фильтр грубой очистки для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
804.	Крыльчатка внутреннего блока для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.

805.	Плата управления для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
806.	Крыльчатка наружного блока для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
807.	Компрессор для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
808.	Теплообменник наружного блока для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
809.	Пульт ДУ для Mitsubishi MS/MU/MSC/MU	шт.
810.	Испаритель внутреннего блока для Mitsubishi electric	шт.
811.	Фильтр грубой очистки для Mitsubishi electric	шт.
812.	Крыльчатка внутреннего блока для Mitsubishi electric	шт.
813.	Плата управления для Mitsubishi electric	шт.
814.	Крыльчатка наружного блока для Mitsubishi electric	шт.
815.	Компрессор для Mitsubishi electric	шт.
816.	Теплообменник наружного блока для Mitsubishi electric	шт.
817.	Пульт ДУ для Mitsubishi electric	шт.
818.	Испаритель внутреннего блока для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
819.	Фильтр грубой очистки для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
820.	Крыльчатка внутреннего блока для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
821.	Плата управления для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
822.	Крыльчатка наружного блока для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
823.	Компрессор для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
824.	Теплообменник наружного блока для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
825.	Пульт ДУ для Daikin кондиционер FT35DVM R35DV	шт.
826.	Испаритель внутреннего блока для FT50F R50BV/-30	шт.
827.	Фильтр грубой очистки для FT50F R50BV/-30	шт.
828.	Крыльчатка внутреннего блока для FT50F R50BV/-30	шт.
829.	Плата управления для FT50F R50BV/-30	шт.
830.	Крыльчатка наружного блока для FT50F R50BV/-30	шт.
831.	Компрессор для FT50F R50BV/-30	шт.
832.	Теплообменник наружного блока для FT50F R50BV/-30	шт.
833.	Пульт ДУ для FT50F R50BV/-30	шт.
834.	Испаритель внутреннего блока для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
835.	Фильтр грубой очистки для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
836.	Крыльчатка внутреннего блока для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
837.	Плата управления для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
838.	Крыльчатка наружного блока для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
839.	Компрессор для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
840.	Теплообменник наружного блока для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
841.	Пульт ДУ для Midea MSMBA/MOAB01-09	шт.
842.	Испаритель внутреннего блока для Daikin	шт.
843.	Фильтр грубой очистки для Daikin	шт.
844.	Крыльчатка внутреннего блока для Daikin	шт.
845.	Плата управления для Daikin	шт.
846.	Крыльчатка наружного блока для Daikin	шт.
847.	Компрессор для Daikin	шт.
848.	Теплообменник наружного блока для Daikin	шт.
849.	Пульт ДУ для Daikin	шт.
850.	Испаритель внутреннего блока для Midea	шт.
851.	Фильтр грубой очистки для Midea	шт.
852.	Крыльчатка внутреннего блока для Midea	шт.
853.	Плата управления для Midea	шт.
854.	Крыльчатка наружного блока для Midea	шт.
855.	Компрессор для Midea	шт.
856.	Теплообменник наружного блока для Midea	шт.
857.	Пульт ДУ для Midea	шт.
858.	Испаритель внутреннего блока для Sanyo	шт.
859.	Фильтр грубой очистки для Sanyo	шт.
860.	Крыльчатка внутреннего блока для Sanyo	шт.
861.	Плата управления для Sanyo	шт.
862.	Крыльчатка наружного блока для Sanyo	шт.
863.	Компрессор для Sanyo	шт.

864.	Теплообменник наружного блока для Sanyo	шт.
865.	Пульт ДУ для Sanyo	шт.
866.	Испаритель внутреннего блока для Dantex	шт.
867.	Фильтр грубой очистки для Dantex	шт.
868.	Крыльчатка внутреннего блока для Dantex	шт.
869.	Плата управления для Dantex	шт.
870.	Крыльчатка наружного блока для Dantex	шт.
871.	Компрессор для Dantex	шт.
872.	Теплообменник наружного блока для Dantex	шт.
873.	Пульт ДУ для Dantex	шт.
874.	Испаритель внутреннего блока для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
875.	Фильтр грубой очистки для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
876.	Крыльчатка внутреннего блока для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
877.	Плата управления для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
878.	Крыльчатка наружного блока для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
879.	Компрессор для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
880.	Теплообменник наружного блока для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
881.	Пульт ДУ для Pioneer KFR35MW / KOR35MW	шт.
882.	Испаритель внутреннего блока для KFR70MW/KOR70MW	шт.
883.	Фильтр грубой очистки для KFR70MW/KOR70MW	шт.
884.	Крыльчатка внутреннего блока для KFR70MW/KOR70MW	шт.
885.	Плата управления для KFR70MW/KOR70MW	шт.
886.	Крыльчатка наружного блока для KFR70MW/KOR70MW	шт.
887.	Компрессор для KFR70MW/KOR70MW	шт.
888.	Теплообменник наружного блока для KFR70MW/KOR70MW	шт.
889.	Пульт ДУ для KFR70MW/KOR70MW	шт.
890.	Испаритель внутреннего блока для Dantex RK-07SEG	шт.
891.	Фильтр грубой очистки для Dantex RK-07SEG	шт.
892.	Крыльчатка внутреннего блока для Dantex RK-07SEG	шт.
893.	Плата управления для Dantex RK-07SEG	шт.
894.	Крыльчатка наружного блока для Dantex RK-07SEG	шт.
895.	Компрессор для Dantex RK-07SEG	шт.
896.	Теплообменник наружного блока для Dantex RK-07SEG	шт.
897.	Пульт ДУ для Dantex RK-07SEG	шт.
898.	Испаритель внутреннего блока для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
899.	Фильтр грубой очистки для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
900.	Крыльчатка внутреннего блока для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
901.	Плата управления для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
902.	Крыльчатка наружного блока для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
903.	Компрессор для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
904.	Теплообменник наружного блока для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
905.	Пульт ДУ для Pioneer KFR50MW / KOR50MW	шт.
906.	Испаритель внутреннего блока для RK-18CHTN	шт.
907.	Фильтр грубой очистки для RK-18CHTN	шт.
908.	Крыльчатка внутреннего блока для RK-18CHTN	шт.
909.	Плата управления для RK-18CHTN	шт.
910.	Крыльчатка наружного блока для RK-18CHTN	шт.
911.	Компрессор для RK-18CHTN	шт.
912.	Теплообменник наружного блока для RK-18CHTN	шт.
913.	Пульт ДУ для RK-18CHTN	шт.
914.	Испаритель внутреннего блока для G18ANT	шт.
915.	Фильтр грубой очистки для G18ANT	шт.
916.	Крыльчатка внутреннего блока для G18ANT	шт.
917.	Плата управления для G18ANT	шт.
918.	Крыльчатка наружного блока для G18ANT	шт.
919.	Компрессор для G18ANT	шт.
920.	Теплообменник наружного блока для G18ANT	шт.
921.	Пульт ДУ для G18ANT	шт.
922.	Испаритель внутреннего блока для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.

923.	Фильтр грубой очистки для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
924.	Крыльчатка внутреннего блока для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
925.	Плата управления для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
926.	Крыльчатка наружного блока для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
927.	Компрессор для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
928.	Теплообменник наружного блока для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
929.	Пульт ДУ для Royal Clima RC-TWN28HN	шт.
930.	Испаритель внутреннего блока для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
931.	Фильтр грубой очистки для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
932.	Крыльчатка внутреннего блока для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
933.	Плата управления для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
934.	Крыльчатка наружного блока для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
935.	Компрессор для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
936.	Теплообменник наружного блока для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
937.	Пульт ДУ для Royal Clima RC-PD28HN	шт.
938.	Испаритель внутреннего блока для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
939.	Фильтр грубой очистки для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
940.	Крыльчатка внутреннего блока для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
941.	Плата управления для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
942.	Крыльчатка наружного блока для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
943.	Компрессор для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
944.	Теплообменник наружного блока для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
945.	Пульт ДУ для MS-GF20VA/MU-GF20VA	шт.
946.	Испаритель внутреннего блока для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
947.	Фильтр грубой очистки для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
948.	Крыльчатка внутреннего блока для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
949.	Плата управления для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
950.	Крыльчатка наружного блока для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
951.	Компрессор для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
952.	Теплообменник наружного блока для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
953.	Пульт ДУ для MS-GF60VA/MU-GF60VA	шт.
954.	Испаритель внутреннего блока для VentEx	шт.
955.	Фильтр грубой очистки для VentEx	шт.
956.	Крыльчатка внутреннего блока для VentEx	шт.
957.	Плата управления для VentEx	шт.
958.	Крыльчатка наружного блока для VentEx	шт.
959.	Компрессор для VentEx	шт.
960.	Теплообменник наружного блока для VentEx	шт.
961.	Пульт ДУ для VentEx	шт.
962.	Испаритель внутреннего блока для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
963.	Фильтр грубой очистки для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
964.	Крыльчатка внутреннего блока для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
965.	Плата управления для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
966.	Крыльчатка наружного блока для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
967.	Компрессор для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
968.	Теплообменник наружного блока для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
969.	Пульт ДУ для Kentatsu KSGB53HFAN1	шт.
970.	Испаритель внутреннего блока для Pioneer KFR25MW	шт.
971.	Фильтр грубой очистки для Pioneer KFR25MW	шт.
972.	Крыльчатка внутреннего блока для Pioneer KFR25MW	шт.
973.	Плата управления для Pioneer KFR25MW	шт.
974.	Крыльчатка наружного блока для Pioneer KFR25MW	шт.
975.	Компрессор для Pioneer KFR25MW	шт.
976.	Теплообменник наружного блока для Pioneer KFR25MW	шт.
977.	Пульт ДУ для Pioneer KFR25MW	шт.
978.	Испаритель внутреннего блока для Dantex RK-09	шт.
979.	Фильтр грубой очистки для Dantex RK-09	шт.
980.	Крыльчатка внутреннего блока для Dantex RK-09	шт.
981.	Плата управления для Dantex RK-09	шт.

982.	Крыльчатка наружного блока для Dantex RK-09	шт.
983.	Компрессор для Dantex RK-09	шт.
984.	Теплообменник наружного блока для Dantex RK-09	шт.
985.	Пульт ДУ для Dantex RK-09	шт.
986.	Испаритель внутреннего блока для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
987.	Фильтр грубой очистки для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
988.	Крыльчатка внутреннего блока для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
989.	Плата управления для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
990.	Крыльчатка наружного блока для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
991.	Компрессор для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
992.	Теплообменник наружного блока для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
993.	Пульт ДУ для Clima Pandora RC-PD28HN	шт.
994.	Испаритель внутреннего блока для Euroklimat	шт.
995.	Фильтр грубой очистки для Euroklimat	шт.
996.	Крыльчатка внутреннего блока для Euroklimat	шт.
997.	Плата управления для Euroklimat	шт.
998.	Крыльчатка наружного блока для Euroklimat	шт.
999.	Компрессор для Euroklimat	шт.
1000.	Теплообменник наружного блока для Euroklimat	шт.
1001.	Пульт ДУ для Euroklimat	шт.
1002.	Испаритель внутреннего блока для Centek CT-65E18	шт.
1003.	Фильтр грубой очистки для Centek CT-65E18	шт.
1004.	Крыльчатка внутреннего блока для Centek CT-65E18	шт.
1005.	Плата управления для Centek CT-65E18	шт.
1006.	Крыльчатка наружного блока для Centek CT-65E18	шт.
1007.	Компрессор для Centek CT-65E18	шт.
1008.	Теплообменник наружного блока для Centek CT-65E18	шт.
1009.	Пульт ДУ для Centek CT-65E18	шт.