

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подрядчиком, заинтересованным в выполнении работ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение 1, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue.rolio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 775102384/7772701001

18.09.2026 № 18/3

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на выполнение работ по модернизации системы распределения чистого пара для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Работа) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь-октябрь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнения Работ, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Работы представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Кол -во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Выполнение работ по модернизации объекта «Трубопроводы технологические (теплоснабжение, чистый и технический пар)» инв. № 10122000008	усл. ед.	1	43.22.12.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Филимоновковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.

Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные Работы в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Подрядчика счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определиться стоимость Работы за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ	Описание, характеристики Работ (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отклика от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ
1	Выполнение работ по модернизации объекта «Трубопроводы технологические (теплоснабжение, чистый и технический пар)» инв. № 10122000008		усл.ед.	1			
Итого с учетом НДС_%							

Ответы должны быть поданы с «18» 09 2026 года по «13» 09 2026 года включительно по адресу: imto@chmshakovs.ru.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящим запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу о предоставлении
коммерческих предложений

**Техническое задание
на выполнение работ по модернизации системы распределения чистого пара
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет срок, перечень и порядок выполнения работ по модернизации системы распределения чистого пара (далее - Работа).
- 1.2. Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.
- 1.3. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.
- 1.4. Модернизации подлежит объект «Трубопроводы технологические (теплоснабжение, чистый и технический пар)» инв. № 10122000008.

№	Наименование раздела	Информация
1	2	3
1.	Вид работ	Модернизация объекта: Трубопроводы технологические (теплоснабжение, чистый и технический пар)» инв. № 10122000008
2.	Объём	«Трубопроводы технологические (теплоснабжение, чистый и технический пар)» инв. № 10122000008 – добавление 1 (одной) точки потребления чистого пара в помещении 261 (техническая зона автоклава).
3.	Место выполнение работ	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23.
4.	Габаритные размеры	Длина модернизируемого участка: «Трубопроводы технологические (теплоснабжение, чистый и технический пар)» инв. № 10122000008 - 15м. (±5м) (Приложение 1);
5.	Назначение и функциональные требования	Подача чистого пара к точке потребления с установкой необходимой запорной, измерительной арматуры.
6.	Особенности конструкции	Система распределения чистого пара должна обеспечивать подачу чистого пара (требуемого качества) к 1 (одной) новой точке потребления (автоглав). Трубопроводы и соединения свариваются

№	Наименование раздела	Информация
1	2	3
		орбитальной TIG сваркой с микропроцессорным управлением в среде инертного газа. Ручная сварка допустима только в тех случаях, когда невозможно установить орбитальную головку. Опуски точек потребления должны выполняться с минимальным количеством сварных соединений.
7.	Технические характеристики	Монтируемый трубопровод должен быть выполнен из стали AISI 316L. Уклон трубопровода не менее 1% чтобы гарантировать отсутствие зон скапливания конденсата. В нижней точке монтируемого участка трубопровода должен быть установлен конденсатоотводчик
8.	Требования к трубопроводам и арматуре	Наружный диаметр монтируемого трубопровода распределения чистого пара к основной линии – 38 мм. Наружный диаметр монтируемого трубопровода подключения к автоклаву - 25мм. Способ подключения к автоклаву - быстросъемное соединение Tri-Clamp, диаметр фланца клапана 50,5мм. Трубопроводы должны быть из нержавеющей стали AISI 316L с шероховатостью Ra не более 0,6 мкм, механически полированные в местах контакта с чистым паром. Должна быть выполнена изоляция трубопроводов: в пределах технической зоны – минеральная вата, покрытие алюминировой фольгой. Работы по модернизации объекта должны быть выполнены подрядчиком в полном объеме.
9.	Техническая документация	Подрядчиком предоставляется техническая документация на монтируемые трубопроводы и узлы, которая должна включать в себя: - чертежи и схемы общего вида участка монтируемых трубопроводов и узлов, с указанием габаритных размеров, в том числе наибольших монтажных блоков, штудеров подвода внешних коммуникаций; - места подвода внешних трубопроводов (инженерные коммуникации, обеспечиваемые Заказчиком) с указанием расходных показателей, технических характеристик (давление, температура и т.д.) и требований по контролю (регулированию); - схемы P&ID; - сертификат происхождения товаров; - сертификаты соответствия; - сертификаты на уплотнения и материалы, контактирующие с продуктом и чистыми средами; - сертификат испытания давлением; - протокол проведения протравливания и пассивации трубопроводов; - журнал сварных швов, сертификаты квалификации сварщиков, результаты замеров квалификации шероховатости поверхности (для трубопроводов и арматуры, соприкасающихся с продуктом). Документация предоставляется в:

№	Наименование раздела	Информация
1	2	3
		-печатном виде в одном экземпляре; -электронном виде в одном экземпляре.
10.	Дополнительные требования	Система чистого пара, после проведения работ по ее модернизации, должна полностью удовлетворять всем требованиям, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к оборудованию для фармацевтической промышленности и требованиям GMP. При орбитальной сварке необходимо контролировать эндоскопом 10 % сварных швов, при ручной сварке – 100 %. Сварка должна быть выполнена квалифицированными сварщиком, имеющим сертификаты по автоматической орбитальной и ручной TIG сварке труб, свариваемых на данном объекте. В тех местах системы, где соединение труб путем сварки невозможно, применять накладные зажимы с соответствующими прокладкам. Не допускается использование резьбовых соединений. Восстановление поверхностей очисткой и пропариванием, пассивацией азотной и фтористой кислотами. Пропаривание и пассивация трубопроводов производятся силами подрядчика, азотной и фтористой кислотами с помощью внешней пассивационной установкой. Пропаривание и пассивация проводятся с предварительной отмывкой моющим раствором. Должна проводиться гидравлическая опрессовка трубопроводов. После проведения монтажа нового участка трубопровода, провести промытку и опрессовку трубопровода в целом, в соответствии с требованиями и оформить результат работ актами выполненных работ. Акты должны быть переданы заказчику.

Схематическое расположение модернизируемого участка

Приложение 1
к техническому заданию

